

(2) 水質検査請求に伴う検査

(2) 水質検査請求に伴う検査

No.	住所	採水箇所	受水方法	請求理由	採水日	採水時間	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)
1	三反田町2	台所	受水槽	水質不安	H28.4.19	10:00	17.6	0.02	0.5未満
2	南塚口町5	台所	受水槽	水質不安	H28.5.2	9:35	19.0	0.01未満	0.5未満
3	菜切山町	2階台所	直圧	水質不安	H28.5.6	14:45	19.7	0.01	0.5未満
4	大庄北4	散水栓	受水槽	水質不安	H28.5.17	17:00	21.5	0.01	0.5未満
5	東園田町7	台所	直圧	異臭	H28.6.3	10:05	22.6	0.03	0.5未満
6	大島1	台所	直圧	異臭	H28.6.10	14:30	22.5	0.02	0.5未満
7	武庫之荘本町3	台所	直圧	異物	H28.6.13	14:45	24.1	0.01未満	0.5未満
8	東園田町3	台所	直圧	着色	H28.7.4	13:30	27.4	0.01	0.5未満
9	武庫之荘4	台所	直圧	水質不安	H28.7.11	15:10	27.3	0.02	0.5未満
		散水栓				15:30	27.5	0.02	0.5未満
10	武庫之荘東2	洗面所	受水槽	水質不安	H28.8.4	10:50	30.7	0.04	0.5未満
11	大庄中通2	台所	直圧	水質不安	H28.8.8	10:30	30.8	0.02	0.5未満
12	杭瀬本町3	厨房	直圧	水質不安	H28.8.9	13:50	30.1	0.06	0.5未満
		職員室内洗面所				13:50	29.7	0.01未満	0.5未満
		屋外プール注水口				14:15	30.2	0.01未満	0.5未満
13	立花町4	台所	受水槽	異臭	H28.8.17	13:30	30.9	0.03	0.5未満
14	武庫之荘6	洗面所	直圧	味	H28.8.18	14:45	29.9	0.02	0.5未満
15	久々知2	工場内流し	直圧	水質不安	H28.8.18	15:20	29.7	0.03	0.5未満
16	東七松町1	2階台所	直圧	異物	H28.8.24	14:00	30.8	0.01	0.5未満
17	南武庫之荘3	浴室	直圧	異臭	H28.8.24	12:00	30.7	0.02	0.5未満
18	武庫豊町2	浴室	直圧	異物	H28.8.25	15:30	31.5	0.04	0.5未満
19	立花町4	洗面所	直圧	異物	H28.8.31	16:20	27.1	0.02	0.5未満
20	上坂部2	2階洗面所	直圧	異物	H28.9.23	16:10	24.7	0.01未満	0.5未満
21	西桜木町	台所	直圧	水質不安	H28.9.26	14:20	25.1	0.02	0.5未満
22	道意町1	台所	直圧	水質不安	H28.10.24	10:10	21.4	0.03	0.5未満
23	塚口本町2	台所	直圧	水質不安	H28.10.31	11:00	20.2	0.01未満	0.5未満
24	武庫之荘1	台所	直圧	水質不安	H28.11.7	10:40	18.0	0.04	0.5未満
25	南塚口町8	台所	直圧	水質不安	H28.11.25	15:05	16.4	0.02	0.5未満
26	上坂部2	洗面所	受水槽	異物	H29.1.5	15:10	11.2	0.04	0.5未満
27	南武庫之荘2	台所	直圧	異臭	H29.1.19	19:10	10.0	0.01未満	0.5未満
		浴室				19:15	10.0	0.02	0.5未満
28	東園田町5	台所	直圧	水質不安	H29.1.30	13:45	9.0	0.04	0.5未満
29	武庫町2	洗面所	受水槽	水質不安	H29.1.31	15:10	10.7	0.02	0.5未満
30	久々知2	台所	直圧	異臭	H29.2.13	13:30	8.4	0.01	0.5未満
31	尾浜町3	台所	直圧	異臭	H29.2.20	10:10	9.1	0.01	0.5未満
32	小中島3	台所	直圧	異臭	H29.3.21	13:40	11.9	0.01未満	0.5未満

臭気・味	pH値	塩化物イオン (mg/L)	有機物(TOC) (mg/L)	遊離残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
異常なし	7.56	13.5	0.8	0.65	0.73			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	13.8	0.9	0.79	0.85			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	12.9	0.8	0.72	0.78	0.03未満	0.001未満	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	14.4	0.8	0.70	0.76			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.63	12.0	0.6	0.64	0.69			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	14.0	0.8	0.48	0.54			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	16.6	0.8	0.66	0.75			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.63	12.6	0.7	0.58	0.62			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	10.7	0.8	0.65	0.73	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	10.5	0.8	0.71	0.75	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.61	13.0	0.7	0.31	0.36			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.47	15.9	0.9	0.61	0.68			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	19.0	0.8	0.44	0.52	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	19.2	0.9	0.46	0.53	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	18.8	0.8	0.55	0.63	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	16.3	0.8	0.68	0.75			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.39	10.3	0.9	0.72	0.82			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	11.1	0.8	0.69	0.77			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.56	18.2	0.8	0.72	0.80			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.43	16.9	0.8	0.68	0.77			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	17.0	1.0	0.65	0.71	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	7.2	0.9	0.67	0.73			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	7.5	0.6	0.65	0.70			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	11.1	0.7	0.60	0.67	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	11.7	0.7	0.68	0.73			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	13.7	0.8	0.77	0.82			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.53	15.0	0.8	0.67	0.74			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	14.5	0.9	0.70	0.75			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	13.2	0.7	0.75	0.79			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	13.6	0.7	0.78	0.82			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	14.3	0.7	0.75	0.83			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	13.7	0.6	0.79	0.86			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.47	13.8	0.7	0.66	0.72			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.44	12.0	0.6	0.80	0.87			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.47	12.3	0.7	0.73	0.81			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.57	13.8	0.4	0.78	0.82			検査項目について水質基準に適合