（２）神崎浄水場内水質試験

１）園田系着水

２）柴島系着水

３）園田系沈殿水

４）柴島系沈殿水

５）オゾン処理水

６）活性炭処理水

７）ろ過水

８）ポンプ井水

1）園田系着水

園田系着水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	360	240	1,000	120	2,000	1,000
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均	0.23	0.19	0.59	0.09	0.70	0.18
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均	0.026	0.017	0.050	0.007	0.062	0.016
	塩化物イオン (mg/L)	最高	13.5	15.6	13.6	11.1	16.1	11.6
		最低	9.4	10.1	7.8	5.6	8.9	7.1
		平均	11.0	12.6	10.8	9.1	11.7	9.4
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	3.5	3.1	3.2	2.3	2.3	2.2
		最低	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4
		平均	1.6	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7
	pH値	最高	7.34	7.39	7.63	7.64	7.46	7.44
		最低	7.18	7.09	7.20	7.19	7.07	7.23
		平均	7.26	7.24	7.38	7.38	7.29	7.33
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	30	27	27	32	21	22
		最低	3.2	3.4	4.4	3.9	4.2	3.4
		平均	5.4	6.1	7.1	11	7.8	8.7
	濁度 (度)	最高	53	40	41	42	36	29
		最低	1.4	1.1	1.9	1.2	1.1	1.3
		平均	5.3	4.9	6.4	13	8.4	11
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		4.0	5.4	5.8	3.9	5.3	4.7
一般項目	水温 (℃)	最高	18.9	24.0	25.3	27.9	30.7	26.8
		最低	14.2	19.2	22.1	23.6	27.1	24.0
		平均	15.6	21.7	23.8	25.7	29.0	25.2
	アルカリ度 (mg/L)	最高	34.5	35.6	35.0	34.6	37.5	36.2
		最低	29.4	28.6	29.9	26.5	30.2	27.3
		平均	31.7	32.8	32.3	30.9	34.3	32.8

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
1,000	150	150	120	430	180	12	2,000	120	560
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
0.11	0.06	0.11	0.15	0.15	0.15	12	0.70	0.06	0.23
0.010	0.009	0.009	0.016	0.016	0.016	12	0.062	0.007	0.021
16.7 10.6 13.8	16.0 9.0 13.4	15.9 10.3 14.1	16.0 13.1 14.8	13.1 8.3 11.2	15.2 11.2 13.2	247	16.7	5.6	12.1
1.9 1.5 1.6	2.3 1.6 1.8	1.9 1.6 1.7	2.4 1.6 1.8	2.2 1.4 1.7	2.4 1.6 1.8	247	3.5	1.3	1.7
7.56 7.31 7.42	7.49 7.19 7.32	7.48 7.29 7.38	7.53 7.36 7.47	7.52 7.25 7.39	7.46 7.22 7.31	247	7.64	7.07	7.35
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	247			下水臭
8.3 3.9 4.7	10 4.2 5.7	12 4.3 5.7	9.3 4.0 5.0	16 3.4 6.3	8.7 4.5 5.6	247	32	3.2	6.6
11 1.2 2.6	13 1.3 3.2	8.0 1.6 3.4	19 1.8 4.8	14 3.0 6.1	14 3.0 5.3	247	53	1.1	6.2
3.6	5.4	4.4	4.5	4.3	4.5	12	5.8	3.6	4.6
23.5 20.1 21.6	19.3 14.8 18.0	14.8 11.0 13.5	12.2 7.3 10.0	11.4 9.0 9.9	14.4 9.9 12.2	247	30.7	7.3	18.8
38.4 33.6 36.7	38.6 31.6 36.0	38.0 30.0 35.5	37.8 33.4 35.8	35.0 26.5 32.0	35.8 30.8 33.9	247	38.6	26.5	33.7

園田系着水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
	酸度 (mg/L)		4.0	3.4	2.4	1.9	2.3	2.2
一般項目	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.05	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.68	1.01	0.61	0.55	0.89	0.58
	硫酸イオン (mg/L)		11.0	15.3	10.8	10.4	13.7	10.8
	カルシウム硬度 (mg/L)		27	33	29	27	29	25
	マグネシウム硬度 (mg/L)		7	9	9	7	8	7
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.3	17.5	16.5	14.6	17.6	15.9
		最低	12.7	13.3	12.0	11.2	13.1	11.1
		平均	14.4	15.8	14.5	13.2	15.6	13.8
	溶存酸素 (mg/L)	最高	10.0	8.1	8.2	8.2	7.1	8.0
		最低	8.1	6.3	5.7	6.2	5.4	6.7
		平均	9.1	7.3	7.2	7.4	6.3	7.4
	浮遊物質 (mg/L)		9	10	22	2	24	4
	紫外線吸光度	最高	0.151	0.207	0.214	0.162	0.234	0.184
		最低	0.134	0.168	0.141	0.157	0.164	0.159
		平均	0.141	0.183	0.182	0.159	0.189	0.171
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.004	<0.001
	溶解性有機物（TOC）(mg/L)	最高	1.5	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9
		最低	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3
		平均	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5
	BOD (mg/L)		0.9	1.3	2.2	0.6	0.2	0.2
	COD (mg/L)		1.8	1.6	2.8	2.1	2.7	1.9
	蛍光強度（濃度）(mg/L)		0.010	0.014	0.013	0.011	0.014	0.013
	大腸菌 (MPN/100ml)		250	98	180	43	20	120
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.032		0.018		
	クリプトスポリジウム (個/10L)			0		0		
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)			0		0		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
1.9	4.0	3.1	3.0	3.3	5.3	12	5.3	1.9	3.1
0.02 <0.01 <0.01	0.08 <0.01 0.01	0.05 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.05 <0.01 0.02	0.09 0.01 0.03	247	0.09	<0.01	<0.01
1.07	1.16	1.23	1.16	0.76	0.99	12	1.23	0.55	0.89
14.0	12.9	16.1	13.8	11.1	13.0	12	16.1	10.4	12.7
30	32	35	32	28	31	12	35	25	30
9	9	9	9	8	9	12	9	7	8
19.1 15.3 17.6	18.8 13.9 17.3	19.2 13.8 17.7	18.6 16.5 17.3	15.6 11.2 14.2	17.0 14.8 15.7	247	19.2	11.1	15.6
8.7 7.5 8.2	10.0 7.8 8.6	11.0 9.5 10.2	12.9 10.1 11.7	12.3 10.1 11.5	12.6 9.4 10.2	247	12.9	5.4	8.8
2	2	2	2	4	4	12	24	2	7
0.181 0.154 0.165	0.206 0.169 0.184	0.192 0.164 0.175	0.164 0.143 0.155	0.227 0.132 0.169	0.228 0.130 0.172	48	0.234	0.130	0.170
0.005	0.004	0.006	0.007	0.013	0.005	12	0.013	<0.001	0.004
1.9 1.4 1.6	2.1 1.6 1.8	1.7 1.5 1.6	1.6 1.5 1.6	1.9 1.3 1.5	1.8 1.2 1.5	247	2.1	1.2	1.6
0.5	1.2	1.2	0.9	0.8	0.6	12	2.2	0.2	0.9
1.2	1.7	1.6	2.2	1.5	2.0	12	2.8	1.2	1.9
0.014	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010	12	0.016	0.010	0.013
6	1,200	10	1	26	3	12	1,200	1	160
0.017				0.024		4	0.032	0.017	0.023
0				0		4	0	0	0
0				2		4	2	0	0

園田系着水（その３）

	項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.006	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.68	1.07	0.61	0.55	0.89	0.58
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)						
	クロロ酢酸 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	ジクロロ酢酸 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン (mg/L)						
	臭素酸 (mg/L)						
	総トリハロメタン (mg/L)						
	トリクロロ酢酸 (mg/L)						
	ブロモジクロロメタン (mg/L)						
	ブロモホルム (mg/L)						
	ホルムアルデヒド (mg/L)						
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.08	0.32	0.05	0.45	0.10
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.1	13.6	8.8	8.7	11.7	8.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34	42	38	34	37	32
	蒸発残留物 (mg/L)	115	118	110	77	135	92
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	1	3	1	2	1	1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	<1	3	1	1	2	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008		
	亜塩素酸 (mg/L)						
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)						
	抱水クロラール (mg/L)						
	農薬類		<1		<1		
	遊離炭酸 (mg/L)		3.0		1.8		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002		
	臭気強度 (TON)						
	ランゲリア指数						
	従属栄養細菌 (CFU/ml)						
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	0.009	0.004	0.004	0.005	0.009	12	0.009	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.07	1.17	1.24	1.17	0.76	1.00	12	1.24	0.55	0.90
0.09	0.09	0.12	0.10	<0.08	0.09	12	0.13	<0.08	0.10
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.05	0.05	0.04	0.05	0.10	0.05	12	0.45	0.04	0.12
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
12.9	11.7	14.7	13.8	9.9	12.4	12	14.7	8.7	11.4
39	41	44	41	36	40	12	44	32	38
92	100	128	97	91	101	12	135	77	105
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
3	3	2	<1	1	1	12	3	<1	2
2	3	2	1	1	2	12	3	<1	2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.006	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002				<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004				<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04				<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
<1				<1		4	<1	<1	<1
1.7				2.9		4	3.0	1.7	2.4
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.01				<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

園田系着水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― ＤＰＡ（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― Ｄ（2,4 ― ＰＡ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ＥＰＮ (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ＭＣＰＡ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ (mg/L)								
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（ＮＡＣ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ＡＣＮ） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)								
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
シアノホス（ＣＹＡＰ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチアノン (mg/L)								
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（ＣＡＴ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジメピペレート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット (mg/L)								
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001

園田系着水（その４）農薬類

項目 ＼ 月		5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チウラム	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
トリフルラリン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	(mg/L)								
ピペロホス	(mg/L)	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4	<0.000009	<0.000009	<0.000009
ピラクロニル	(mg/L)								
ピラゾキシフェン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	(mg/L)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピリブチカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	(mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	(mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	(mg/L)								
プロピコナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ	(mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ベンタゾン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタム（カーバム）	(mg/L)								
メタラキシル	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類	(mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1

2）柴島系着水

柴島系着水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	1,200	35	580	770	190	1,600
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		最低	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		平均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均	0.16	0.09	0.28	0.12	0.12	0.23
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均	0.010	0.005	0.014	0.009	0.013	0.021
	塩化物イオン (mg/L)	最高	12.9	15.3	13.7	11.0	15.8	12.9
		最低	8.7	10.2	8.9	5.4	7.1	5.4
		平均	10.9	12.6	10.7	8.7	11.2	9.6
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	2.6
		最低	1.4	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4
		平均	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
	pH値	最高	7.36	7.46	7.67	7.89	7.71	7.50
		最低	7.20	7.07	7.11	7.18	7.05	7.21
		平均	7.28	7.27	7.41	7.42	7.33	7.38
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	10	11	11	35	22	22
		最低	4.4	4.4	5.2	3.9	1.1	3.2
		平均	5.5	6.4	6.7	11	7.1	7.1
	濁度 (度)	最高	17	18	19	46	47	27
		最低	3.1	2.0	3.4	1.5	1.3	1.2
		平均	5.5	5.2	5.9	13	6.9	7.8
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		4.0	4.5	5.5	4.8	4.1	4.7
一般項目	水温 (℃)	最高	19.3	23.8	25.3	27.5	31.0	26.4
		最低	13.6	20.0	21.8	23.4	26.4	23.6
		平均	15.5	21.6	23.7	25.4	28.7	24.6
	アルカリ度 (mg/L)	最高	33.6	35.1	34.4	33.8	36.3	36.1
		最低	29.2	27.6	27.0	25.6	27.8	24.6
		平均	31.4	32.4	31.9	30.2	33.1	32.6

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
120	9,800	230	160	300		11	9,800	35	1,400
<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	取水停止	11	<0.001	<0.001	<0.001
0.16	0.28	0.15	0.16	0.13		11	0.28	0.09	0.17
0.016	0.031	0.011	0.015	0.013		11	0.031	0.005	0.014
16.8 10.8 13.9	15.7 9.2 13.2	16.1 10.1 14.1	16.3 12.4 14.8	13.1 7.9 11.2		228	16.8	5.4	11.9
2.1 1.4 1.7	2.4 1.6 1.9	2.0 1.6 1.8	2.4 1.6 1.8	2.7 1.5 1.7		228	2.7	1.4	1.7
7.51 7.27 7.40	7.43 7.14 7.30	7.46 7.29 7.38	7.59 7.37 7.49	7.52 7.27 7.41		228	7.89	7.05	7.37
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭		228			下水臭
11 3.7 5.2	11 4.7 6.3	11 4.6 6.0	8.4 3.9 4.6	12 4.0 6.2		228	35	1.1	6.6
15 1.3 3.8	14 2.0 4.3	15 2.1 3.9	12 2.3 4.0	16 3.5 6.5		228	47	1.2	6.1
4.2	7.8	4.7	4.5	4.3		11	7.8	4.0	4.8
23.6 19.8 21.3	19.0 14.3 17.7	14.5 10.4 13.1	11.3 7.2 9.6	11.6 8.5 9.5		228	31.0	7.2	19.2
37.6 33.4 36.2	38.4 31.0 35.4	37.5 30.0 35.3	37.3 33.6 35.7	34.6 26.0 31.4		228	38.4	24.6	33.2

柴島系着水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)		4.1	2.7	2.1	2.0	1.4	2.2
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.04	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.75	1.04	0.62	0.55	0.66	0.52
	硫酸イオン (mg/L)		11.0	15.0	10.2	10.6	13.5	10.3
	カルシウム硬度 (mg/L)		28	34	28	27	29	28
	マグネシウム硬度 (mg/L)		7	9	8	7	8	7
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.1	17.3	16.4	14.2	17.0	16.2
		最低	12.5	13.7	13.0	11.0	12.1	10.2
		平均	14.3	15.6	14.4	12.8	14.9	13.7
	溶存酸素 (mg/L)	最高	10.1	8.5	8.4	8.3	7.6	8.0
		最低	8.2	6.6	5.9	6.6	5.5	7.2
		平均	9.3	7.6	7.3	7.6	6.7	7.7
	浮遊物質 (mg/L)		3	2	6	5	3	6
	紫外線吸光度	最高	0.163	0.280	0.238	0.160	0.253	0.185
		最低	0.142	0.167	0.145	0.147	0.158	0.158
		平均	0.153	0.206	0.189	0.156	0.189	0.171
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.003	0.002	0.004	0.010	0.002	0.004
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高	1.5	2.0	1.9	1.9	2.0	2.2
		最低	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2
		平均	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5
	BOD (mg/L)		0.8	1.0	2.1	0.7	0.3	0.3
	COD (mg/L)		1.6	1.5	2.6	2.3	1.6	2.1
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.011	0.013	0.014	0.011	0.013	0.013
	大腸菌 (MPN/100ml)		100	4	170	170	5	330
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.031		0.015		
	クリプトスポリジウム (個/10L)			0		0		
	嫌気性芽胞菌 (個/mL)			0		0		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
1.7	4.2	2.8	3.2	2.9	取水停止	11	4.2	1.4	2.7
0.01 <0.01 <0.01	0.13 <0.01 0.02	0.02 <0.01 <0.01	0.04 <0.01 <0.01	0.04 <0.01 0.02		228	0.13	<0.01	<0.01
1.03	1.05	1.24	1.15	0.78		11	1.24	0.52	0.85
13.7	13.0	15.9	14.1	11.3		11	15.9	10.2	12.6
32	31	34	32	29		11	34	27	30
9	9	9	9	8		11	9	7	8
18.9 15.4 17.4	18.7 13.2 17.1	19.0 14.2 17.7	18.6 16.6 17.4	15.7 11.0 14.1		228	19.0	10.2	15.4
8.9 7.8 8.3	10.1 7.7 8.8	11.3 9.6 10.4	13.3 10.6 11.9	12.6 10.1 11.8		228	13.3	5.5	8.9
3	21	3	3	4		11	21	2	5
0.175 0.152 0.163	0.202 0.170 0.184	0.194 0.160 0.175	0.164 0.147 0.155	0.217 0.143 0.169		44	0.280	0.142	0.174
0.005	0.005	0.008	0.007	0.009		11	0.010	0.002	0.005
1.9 1.4 1.6	2.1 1.6 1.8	1.7 1.5 1.6	1.7 1.4 1.6	2.0 1.2 1.4		228	2.2	1.2	1.6
0.5	2.1	0.9	1.0	0.8		11	2.1	0.3	1.0
1.5	2.5	1.8	2.2	1.6		11	2.6	1.5	1.9
0.014	0.015	0.014	0.015	0.011		11	0.015	0.011	0.013
3	520	6	1	15		11	520	1	120
0.014				0.021		4	0.031	0.014	0.020
0				0		4	0	0	0
0				2		4	2	0	0

柴島系着水（その３）

	項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.011	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.76	1.04	0.62	0.55	0.66	0.52
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)						
	クロロ酢酸 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	ジクロロ酢酸 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン (mg/L)						
	臭素酸 (mg/L)						
	総トリハロメタン (mg/L)						
	トリクロロ酢酸 (mg/L)						
	ブロモジクロロメタン (mg/L)						
	ブロモホルム (mg/L)						
	ホルムアルデヒド (mg/L)						
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.03	0.16	0.07	0.08	0.13
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	13.7	8.4	9.1	11.3	8.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35	43	36	34	37	35
	蒸発残留物 (mg/L)	79	97	100	91	95	90
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	1	2	<1	1	<1	<1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	<1	3	1	1	1	1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008		
	亜塩素酸 (mg/L)						
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)						
	抱水クロラール (mg/L)						
	農薬類		<1		<1		
	遊離炭酸 (mg/L)		2.4		1.8		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002		
	臭気強度 (TON)		10		5		
	ランゲリア指数		-1.4		-1.4		
	従属栄養細菌 (CFU/ml)						
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		11	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	取水停止	11	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		11	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	0.009	0.005	0.005	0.007		11	0.011	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	<0.001	<0.001	<0.001
1.03	1.06	1.25	1.15	0.78		11	1.25	0.52	0.86
0.09	0.10	0.14	0.10	<0.08		11	0.14	<0.08	0.10
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		11	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		11	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		11	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		11	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		11	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		11	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		11	<0.1	<0.1	<0.1
0.08	0.35	0.06	0.06	0.09		11	0.35	0.03	0.11
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		11	<0.1	<0.1	<0.1
12.8	11.7	14.9	13.9	10.3		11	14.9	8.4	11.3
41	40	43	41	37		11	43	34	38
93	124	108	98	86		11	124	79	96
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		11	<0.02	<0.02	<0.02
2	3	1	1	1		11	3	<1	1
1	3	2	2	1		11	3	<1	1
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		11	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		11	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002				<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004				<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04				<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
<1				<1		4	<1	<1	<1
1.5				2.6		4	2.6	1.5	2.1
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
17				16		4	17	5	12
-1.4				-1.6		4	-1.4	-1.6	-1.4
<0.01				<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

柴島系着水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― ＤＰＡ（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― Ｄ（2,4 ― ＰＡ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ＥＰＮ (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ＭＣＰＡ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ (mg/L)								
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス（エジフェンホス、EDDP） (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール（エクロメゾール） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン（ベンゾエピン） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（ＮＡＣ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ＡＣＮ） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)								
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
シアノホス（ＣＹＡＰ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ジスルホトン（エチルチオメトン） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチアノン (mg/L)								
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（ＣＡＴ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジメピペレート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット (mg/L)								
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001

柴島系着水（その４）農薬類

項目	月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チウラム	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
トリフルラリン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	(mg/L)								
ピペロホス	(mg/L)	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4	<0.000009	<0.000009	<0.000009
ピラクロニル	(mg/L)								
ピラゾキシフェン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	(mg/L)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピリブチカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	(mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	(mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	(mg/L)								
プロピコナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ	(mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ベンタゾン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタム（カーバム）	(mg/L)								
メタラキシル	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類	(mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1

3）園田系沈殿水

園田系沈殿水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	70	100	260	2	0	1,600
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		0.015		0.022		
	塩化物イオン (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1
		最低	0.9	1.1	1.0	0.8	1.0	0.9
		平均	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0
	pH値	最高	7.08	7.17	7.20	7.15	7.28	7.33
		最低	6.78	6.84	6.85	6.74	6.89	6.78
		平均	6.98	6.97	7.02	6.97	7.02	7.00
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	1.5	2.0	1.5	1.4	1.8	1.3
		最低	0.9	1.0	0.6	0.5	0.8	<0.5
		平均	1.1	1.4	1.1	1.0	1.2	0.8
	濁度 (度)	最高	0.64	0.42	0.58	0.69	0.68	0.41
		最低	0.16	0.16	0.13	0.11	0.17	0.11
		平均	0.26	0.25	0.23	0.31	0.33	0.23
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		2.1	2.6	2.5	2.4	2.2	2.6
一般項目	水温 (℃)	最高	19.5	24.1	25.2	28.3	31.4	27.4
		最低	14.3	19.8	21.6	23.9	27.6	24.3
		平均	15.9	22.1	24.1	26.1	29.4	25.5
	アルカリ度 (mg/L)	最高	29.8	29.8	29.2	27.8	31.6	30.3
		最低	22.3	24.2	22.8	19.7	25.8	20.2
		平均	26.2	27.4	27.1	25.1	29.0	27.1

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
70	1,800	26	35	10	940	12	1,800	0	410
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.029				0.027		4	0.029	0.015	0.023
1.4 1.0 1.2	1.5 1.2 1.3	1.4 1.1 1.3	1.3 1.1 1.2	1.2 0.9 1.0	1.3 0.9 1.2	247	1.5	0.8	1.2
7.21 6.94 7.09	7.15 6.92 7.03	7.23 6.90 7.08	7.29 6.98 7.15	7.29 6.90 7.05	7.12 6.89 7.02	247	7.33	6.74	7.03
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	247			下水臭
2.0 0.8 1.4	2.3 0.7 1.7	2.2 1.3 1.6	1.5 0.9 1.3	1.7 1.0 1.2	2.0 1.0 1.5	247	2.3	<0.5	1.3
0.39 0.08 0.17	0.33 0.14 0.20	0.59 0.14 0.27	0.52 0.09 0.27	0.61 0.21 0.33	0.72 0.23 0.40	247	0.72	0.08	0.27
2.7	3.3	2.9	3.3	2.4	3.0	12	3.3	2.1	2.7
24.5 20.5 21.9	19.7 15.0 18.3	14.9 11.3 13.7	12.6 8.1 10.4	11.5 9.4 10.4	14.8 10.5 12.6	247	31.4	8.1	19.2
33.2 28.3 31.3	33.8 27.4 30.9	33.0 22.2 30.0	32.9 26.8 30.6	29.6 21.7 26.3	30.4 25.2 28.3	247	33.8	19.7	28.3

園田系沈殿水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.2	17.7	17.0	14.9	17.8	15.7
		最低	13.4	14.5	14.0	11.8	13.6	12.1
		平均	14.8	16.1	15.2	13.7	16.1	14.2
	溶存酸素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.083	0.106	0.108	0.083	0.111	0.085
		最低	0.071	0.094	0.061	0.059	0.070	0.063
		平均	0.076	0.097	0.082	0.071	0.088	0.072
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.002		0.046		
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.008	0.011	0.010	0.008	0.009	0.011
	大腸菌 (MPN/100ml)		11	5	<1	<1	<1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)							

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
19.3 15.3 17.8	19.1 15.0 17.7	19.2 13.9 17.9	18.8 17.2 17.8	15.9 12.4 14.6	17.1 15.3 16.0	247	19.3	11.8	16.0
0.101 0.088 0.095	0.105 0.098 0.100	0.098 0.093 0.095	0.088 0.085 0.087	0.077 0.069 0.073	0.088 0.068 0.080	48	0.111	0.059	0.085
0.011				0.015		4	0.046	0.002	0.018
0.013	0.015	0.012	0.012	0.009	0.008	12	0.015	0.008	0.010
<1	210	1	1	1	<1	12	210	<1	19

4）柴島系沈殿水

柴島系沈殿水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	160	39	76	0	4,500	25
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		0.006		0.007		
	塩化物イオン (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2
		最低	1.0	1.1	1.0	0.8	1.0	0.9
		平均	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0
	pH値	最高	7.26	7.29	7.37	7.36	7.37	7.37
		最低	7.01	7.13	7.07	7.04	6.99	7.04
		平均	7.16	7.20	7.25	7.21	7.24	7.23
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	1.4	2.4	1.3	1.1	1.5	1.3
		最低	0.9	0.8	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
		平均	1.1	1.5	0.8	0.6	1.0	0.6
	濁度 (度)	最高	0.37	0.35	0.26	0.37	0.34	0.28
		最低	0.15	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09
		平均	0.21	0.23	0.18	0.18	0.20	0.15
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		2.1	2.6	2.5	2.0	2.2	2.3
一般項目	水温 (℃)	最高	19.4	23.9	25.1	27.7	30.8	26.4
		最低	14.0	19.9	21.8	23.4	26.8	23.7
		平均	15.6	21.8	23.7	25.5	28.9	24.6
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.0	29.6	28.6	28.3	31.0	30.0
		最低	23.3	23.6	24.4	19.9	23.8	21.0
		平均	25.7	27.2	26.7	25.0	28.4	27.1

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
290	130	14	45	23	取水停止	11	4,500	0	480
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.008				0.006		4	0.008	0.006	0.007
1.4 1.0 1.2	1.5 1.2 1.3	1.3 1.1 1.2	1.3 1.1 1.2	1.3 1.0 1.1		228	1.5	0.8	1.2
7.41 7.13 7.33	7.36 7.03 7.24	7.31 7.02 7.23	7.34 7.18 7.29	7.30 7.03 7.18		228	7.41	6.99	7.23
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭		228			下水臭
1.7 0.7 1.4	2.1 1.0 1.6	1.9 1.3 1.5	2.0 0.7 1.2	1.6 0.9 1.1		228	2.4	<0.5	1.1
0.24 0.06 0.13	0.46 0.08 0.14	0.39 0.11 0.18	0.47 0.11 0.22	0.96 0.21 0.31		228	0.96	0.06	0.19
3.0	3.0	2.9	2.7	2.4		11	3.0	2.0	2.5
23.5 19.6 21.2	18.9 14.1 17.6	14.4 10.4 13.0	11.2 7.0 9.4	11.1 8.5 9.5		228	30.8	7.0	19.2
32.5 27.2 30.9	34.6 27.1 30.5	32.4 23.0 29.7	31.9 28.4 30.0	29.0 20.8 25.7		228	34.6	19.9	27.9

柴島系沈殿水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.7	17.9	16.6	14.8	17.6	16.4
		最低	13.1	14.2	13.8	11.7	13.2	12.4
		平均	14.7	16.0	15.0	13.5	15.8	14.3
	溶存酸素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.083	0.111	0.098	0.082	0.115	0.082
		最低	0.045	0.092	0.071	0.051	0.068	0.069
		平均	0.070	0.101	0.086	0.068	0.089	0.074
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			<0.001		0.065		
	溶解性有機物（TOC）(mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度）(mg/L)		0.008	0.010	0.011	0.006	0.011	0.010
	大腸菌 (MPN/100ml)		50	<1	<1	<1	1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)							

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
19.2	19.1	19.1	18.9	15.8					
15.2	15.0	14.3	16.9	12.6					
17.7	17.6	17.8	17.7	14.3		228	19.2	11.7	15.9
					取水停止				
0.102	0.108	0.107	0.103	0.078					
0.090	0.096	0.096	0.083	0.069					
0.098	0.101	0.100	0.092	0.074		44	0.115	0.045	0.087
0.005				0.011		4	0.065	<0.001	0.020
0.013	0.014	0.012	0.011	0.009		11	0.014	0.006	0.010
<1	9	<1	<1	<1		11	50	<1	5

5）オゾン処理水

オゾン処理水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		0.011		0.009		
	塩化物イオン (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
		最低	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8
		平均	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
	pH値	最高	7.18	7.21	7.28	7.28	7.28	7.31
		最低	6.90	7.02	6.98	6.97	6.99	7.00
		平均	7.10	7.12	7.17	7.14	7.18	7.18
	味							
	臭気		オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	無臭	オゾン臭
	色度 (度)	最高	<0.5	0.9	<0.5	0.6	1.1	1.0
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.40	0.40	0.48	0.32	0.39	0.22
		最低	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08
		平均	0.16	0.15	0.16	0.18	0.13	0.15
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		1.2	2.0	1.8	1.7	1.9	2.0
一般項目	水温 (℃)	最高	19.1	23.6	25.0	27.6	30.6	26.5
		最低	14.0	19.5	21.8	23.5	27.0	23.6
		平均	15.5	21.6	23.6	25.4	28.8	24.7
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.9	29.7	29.0	28.4	31.0	29.8
		最低	24.1	23.8	24.4	19.8	24.0	20.6
		平均	26.3	27.2	26.9	25.1	28.6	27.3

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.014				0.011		4	0.014	0.009	0.011
1.2 0.9 1.1	1.4 1.1 1.2	1.3 1.1 1.2	1.2 1.1 1.1	1.2 0.9 1.0	1.3 0.9 1.1	251	1.4	0.8	1.1
7.34 7.05 7.24	7.29 7.03 7.17	7.24 6.95 7.18	7.29 7.11 7.23	7.27 6.99 7.13	7.16 6.96 7.06	251	7.34	6.90	7.16
オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	251			オゾン臭
<0.5 <0.5 <0.5	0.6 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	1.3 <0.5 <0.5	251	1.3	<0.5	<0.5
0.34 0.06 0.11	0.28 0.05 0.13	0.44 0.10 0.17	0.30 0.09 0.18	0.69 0.18 0.29	0.74 0.10 0.35	251	0.74	0.05	0.18
2.1	2.7	2.0	2.4	1.8	2.1	12	2.7	1.2	2.0
23.6 19.8 21.2	19.0 14.4 17.8	14.6 10.7 13.2	11.7 7.4 9.6	10.9 8.6 9.5	14.0 9.5 12.0	251	30.6	7.4	18.6
32.9 27.8 31.0	33.8 27.7 30.5	32.9 22.8 29.7	31.9 28.2 30.3	29.8 21.6 26.1	30.2 25.0 28.3	251	33.8	19.8	28.1

オゾン処理水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.6	17.9	16.7	15.0	17.9	16.2
		最低	13.4	14.4	14.0	11.8	13.6	12.3
		平均	14.8	16.1	15.2	13.7	16.1	14.4
	溶存酸素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.076	0.038	0.046	0.037	0.047	0.037
		最低	0.026	0.034	0.033	0.029	0.032	0.033
		平均	0.041	0.036	0.039	0.032	0.038	0.036
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.001		0.037		
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	<1	<1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)							

オゾン処理水（その３）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	臭素酸 (mg/L)		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
	ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	0.011	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
19.3 15.2 17.8	19.3 15.2 17.7	19.0 14.2 17.9	18.8 17.0 17.8	15.9 12.6 14.5	17.1 15.4 16.2	251	19.3	11.8	16.0
0.040 0.034 0.038	0.044 0.040 0.041	0.046 0.038 0.041	0.038 0.033 0.036	0.035 0.027 0.030	0.042 0.022 0.033	48	0.076	0.022	0.037
0.005				0.008		4	0.037	0.001	0.005
0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.002
<0.008	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	0.011	<0.008	<0.008

６）活性炭処理水

活性炭処理水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	0	0	0	0	0	83
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.001		<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
		最低	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
		平均	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
	pH値	最高	6.91	6.84	6.85	6.77	6.74	6.78
		最低	6.76	6.67	6.67	6.60	6.62	6.63
		平均	6.86	6.74	6.72	6.69	6.68	6.70
	味							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.03	0.05	0.04	0.07	0.05	0.06
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		0.9	1.1	1.2	0.8	1.0	0.8
一般項目	水温 (℃)	最高	19.0	23.5	24.8	27.5	30.5	26.4
		最低	14.0	19.4	21.7	23.4	26.9	23.6
		平均	15.4	21.5	23.5	25.3	28.8	24.6
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.1	29.1	27.6	27.2	29.8	29.2
		最低	24.2	23.8	23.9	20.6	24.9	22.4
		平均	25.6	26.7	26.1	24.4	27.8	26.6

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
7	2	0	0	0	0	12	83	0	8
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
0.8 0.6 0.7	0.9 0.7 0.8	0.8 0.7 0.8	0.9 0.7 0.8	0.9 0.6 0.7	0.9 0.6 0.7	251	0.9	0.5	0.7
6.89 6.72 6.81	7.00 6.80 6.88	7.02 6.89 6.98	7.15 7.01 7.07	7.09 6.93 7.01	7.00 6.82 6.91	251	7.15	6.60	6.84
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	251			無臭
<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	251	<0.5	<0.5	<0.5
0.04 <0.01 0.02	0.05 <0.01 0.01	0.04 <0.01 0.02	0.03 <0.01 0.02	0.04 <0.01 0.02	0.05 <0.01 0.03	251	0.07	<0.01	0.02
0.9	1.2	1.1	1.2	0.9	0.9	12	1.2	0.8	1.0
23.7 19.7 21.2	18.9 14.3 17.7	14.4 10.7 13.1	11.6 7.3 9.6	10.8 8.6 9.5	13.8 9.5 11.9	251	30.5	7.3	18.5
31.6 26.3 29.9	32.6 27.4 30.2	31.9 24.5 29.2	31.0 28.4 29.7	28.8 22.3 25.8	29.6 25.2 28.1	251	32.6	20.6	27.5

活性炭処理水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.5	17.8	16.7	15.1	17.8	16.1
		最低	13.6	14.5	14.1	12.3	13.9	12.8
		平均	14.8	16.1	15.2	13.7	16.1	14.4
	溶存酸素 (mg/L)	最高	9.4	7.1	7.2	5.9	4.7	6.4
		最低	7.1	4.2	3.8	3.0	2.0	2.9
		平均	8.7	5.4	4.8	4.3	2.9	4.1
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.030	0.032	0.033	0.026	0.034	0.035
		最低	0.020	0.022	0.029	0.022	0.028	0.030
		平均	0.024	0.026	0.031	0.024	0.031	0.033
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			<0.001		0.009		
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	<1	<1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)							

活性炭処理水（その３）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	臭素酸 (mg/L)		0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002
	ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.02				
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	251	0.04	<0.01	<0.01
19.2	19.0	19.0	18.9	15.8	17.1				
15.2	15.3	14.2	17.2	13.0	15.5				
17.7	17.7	17.8	17.8	14.7	16.1	251	19.2	12.3	16.0
7.2	9.8	11.5	13.4	12.7	12.4				
4.6	6.8	9.2	10.4	10.5	9.6				
5.8	7.7	10.2	11.8	11.9	10.3	251	13.4	2.0	7.3
0.031	0.034	0.038	0.031	0.032	0.036				
0.026	0.027	0.028	0.027	0.024	0.022				
0.028	0.030	0.032	0.028	0.027	0.030	48	0.038	0.020	0.029
0.002				0.006		4	0.009	<0.001	0.004
0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008

7）ろ過水

ろ過水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高						
		最低						
		平均	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均	−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均		<0.001		<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
		最低	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	pH値	最高	6.95	6.87	6.82	6.82	6.76	6.79
		最低	6.78	6.72	6.70	6.60	6.62	6.68
		平均	6.87	6.77	6.75	6.73	6.71	6.74
	味							
	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高	0.49	0.46	0.43	0.43	0.41	0.59
		最低	0.36	0.29	0.26	0.32	0.29	0.35
		平均	0.43	0.38	0.36	0.38	0.34	0.43
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高	0.53	0.51	0.48	0.47	0.46	0.62
		最低	0.41	0.35	0.32	0.38	0.34	0.39
		平均	0.48	0.43	0.41	0.43	0.39	0.47
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8
一般項目	水温 (℃)	最高	19.3	23.8	25.0	27.7	30.9	26.7
		最低	14.0	19.8	22.0	23.5	27.3	23.8
		平均	15.6	21.8	23.8	25.6	29.1	24.8
	アルカリ度 (mg/L)	最高	27.8	28.8	28.4	26.8	30.0	29.4
		最低	24.1	24.0	24.0	21.1	24.8	22.4
		平均	25.6	26.8	26.1	24.4	28.1	26.7

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
－	－	－	－	－	－	12			－
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
0.7 0.5 0.6	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.7 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	251	0.8	0.5	0.6
6.89 6.73 6.83	7.04 6.84 6.91	7.03 6.91 6.98	7.19 7.04 7.08	7.08 6.94 7.01	7.02 6.86 6.92	251	7.19	6.60	6.86
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	251			塩素臭
<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	251	<0.5	<0.5	<0.5
0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	251	0.04	<0.01	<0.01
0.48 0.32 0.39	0.48 0.33 0.41	0.55 0.39 0.46	0.50 0.39 0.46	0.55 0.40 0.47	0.54 0.37 0.46	251	0.59	0.26	0.41
0.51 0.38 0.44	0.53 0.37 0.45	0.60 0.43 0.51	0.56 0.47 0.52	0.59 0.46 0.51	0.59 0.40 0.51	251	0.62	0.32	0.46
0.9	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9	12	1.2	0.8	0.9
23.7 19.8 21.3	19.0 14.5 17.8	14.6 10.8 13.2	11.6 7.5 9.7	10.8 8.7 9.6	14.0 9.6 12.0	251	30.9	7.5	18.7
31.8 25.8 29.9	32.8 27.1 30.2	32.3 24.8 29.3	31.3 28.6 30.0	28.4 22.8 25.9	29.8 25.4 28.0	251	32.8	21.1	27.6

ろ過水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.4	17.9	16.8	15.2	17.9	16.2
		最低	13.6	14.9	14.2	12.4	14.1	13.0
		平均	14.9	16.3	15.3	13.9	16.3	14.5
	溶存酸素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.023	0.027	0.027	0.022	0.024	0.022
		最低	0.017	0.020	0.021	0.016	0.020	0.018
		平均	0.020	0.023	0.024	0.020	0.022	0.020
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.026	0.034	0.035	0.035	0.038	0.035
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)							
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)							

ろ過水（その３）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	<0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)		0.001	<0.001	0.003	0.006	0.004	0.004
	ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
	臭素酸 (mg/L)		0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002
	総トリハロメタン (mg/L)		0.006	0.003	0.008	0.012	0.011	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
管理目標設定項目	亜塩素酸 (mg/L)			<0.06		<0.06		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001		<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.002		<0.002		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
19.3 15.2 17.8	19.1 16.0 17.9	19.2 15.2 18.0	19.1 17.4 18.0	16.0 13.2 14.9	17.4 15.6 16.3	251	19.3	12.4	16.2
0.022 0.015 0.020	0.024 0.020 0.022	0.029 0.023 0.026	0.030 0.024 0.026	0.024 0.020 0.022	0.026 0.023 0.024	48	0.030	0.015	0.022
0.026	0.025	0.028	0.030	0.031	0.027	12	0.038	0.025	0.031
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.006	<0.006	<0.006
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.004	<0.004	<0.004
0.002	0.002	0.002	0.004	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.002
0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
0.004	0.002	0.003	0.009	<0.001	0.002	12	0.012	<0.001	0.006
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.002	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12	0.004	<0.003	<0.003
<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
<0.06				<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002

8）ポンプ井水

ポンプ井水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)	最高	0	0	0	0	0	0
		最低	0	0	0	0	0	0
		平均	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	最高						
		最低						
		平均	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物 (mg/L)	最高	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		最低	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		平均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)	最高	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
		最低	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
		平均	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	最高	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		最低	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		平均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	最高	13.4	15.9	14.5	11.3	16.2	11.9
		最低	10.4	10.9	10.1	7.1	10.5	7.8
		平均	11.4	13.0	11.9	9.9	12.6	10.7
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		最低	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	pH値	最高	7.54	7.55	7.54	7.55	7.54	7.53
		最低	7.45	7.47	7.46	7.46	7.47	7.46
		平均	7.51	7.51	7.50	7.51	7.49	7.49
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高	0.84	0.83	0.85	0.84	0.86	0.85
		最低	0.76	0.75	0.75	0.76	0.77	0.75
		平均	0.80	0.79	0.80	0.79	0.81	0.80
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高	0.89	0.91	0.92	0.90	0.92	0.90
		最低	0.81	0.83	0.81	0.81	0.83	0.79
		平均	0.86	0.86	0.87	0.84	0.87	0.84
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		0.9	0.8	0.9	0.5	0.7	0.5
一般項目	水温 (℃)	最高	18.9	23.5	24.7	27.8	30.7	27.0
		最低	13.7	19.3	22.1	23.6	27.3	23.8
		平均	15.3	21.6	23.7	25.6	29.1	25.0
	アルカリ度 (mg/L)	最高	36.2	39.7	39.6	40.2	42.4	40.4
		最低	31.9	35.2	27.0	28.9	37.0	35.2
		平均	33.7	37.2	36.7	35.7	40.4	38.5

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	188	0	0	0
－	－	－	－	－	－	188			－
<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	48	<0.001	<0.001	<0.001
<0.03 <0.03 <0.03	<0.03 <0.03 <0.03	<0.03 <0.03 <0.03	<0.03 <0.03 <0.03	<0.03 <0.03 <0.03	<0.03 <0.03 <0.03	48	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	48	<0.001	<0.001	<0.001
17.1 10.2 13.8	16.5 11.8 14.0	15.9 11.7 14.1	16.4 13.4 14.9	15.7 9.7 12.0	15.7 11.6 13.3	251	17.1	7.1	12.6
0.8 0.5 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.7 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	251	0.8	0.5	0.6
7.54 7.47 7.50	7.52 7.46 7.49	7.54 7.44 7.50	7.53 7.48 7.50	7.54 7.48 7.52	7.55 7.46 7.52	251	7.55	7.44	7.50
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	251			異常なし
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	251			塩素臭
<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	251	<0.5	<0.5	<0.5
0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.03 <0.01 <0.01	251	0.03	<0.01	<0.01
0.84 0.77 0.80	0.85 0.77 0.79	0.85 0.75 0.79	0.84 0.76 0.80	0.85 0.76 0.80	0.82 0.75 0.79	251	0.86	0.75	0.80
0.90 0.82 0.86	0.91 0.81 0.85	0.90 0.81 0.85	0.90 0.81 0.86	0.90 0.81 0.84	0.90 0.80 0.84	251	0.92	0.79	0.85
0.9	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9	12	1.2	0.5	0.8
23.8 19.9 21.5	19.0 14.7 17.8	14.6 10.8 13.2	11.5 7.5 9.7	10.4 8.5 9.4	13.7 9.7 11.8	251	30.7	7.5	18.6
41.5 37.4 39.6	41.2 35.6 38.6	38.4 30.4 36.0	36.8 33.6 35.3	34.2 28.0 32.0	38.0 33.8 36.1	251	42.4	27.0	36.6

ポンプ井水（その２）

項目		月	4	5	6	7	8	9
一般項目	酸度 (mg/L)		2.1	2.0	1.3	1.7	1.3	1.8
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.92	1.02	0.76	0.62	0.80	0.82
	硫酸イオン (mg/L)		19.0	23.1	19.4	16.8	23.3	18.6
	カルシウム硬度 (mg/L)		28	33	30	25	28	26
	マグネシウム硬度 (mg/L)		8	9	9	7	8	7
	電気伝導率 (mS/m)	最高	17.7	19.4	19.2	17.4	20.4	17.9
		最低	15.4	17.1	16.2	14.6	16.7	15.9
		平均	16.3	18.3	17.4	16.0	18.7	16.9
	溶存酸素 (mg/L)		9.5	7.0	7.5	6.8	5.2	5.3
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.025	0.028	0.025	0.025	0.030	0.022
		最低	0.020	0.022	0.024	0.018	0.022	0.017
		平均	0.022	0.024	0.024	0.022	0.025	0.020
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.029	0.049	0.046	0.046	0.043	0.050
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高						
		最低						
		平均						
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)							
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/20L)			0		0		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
1.2	3.1	1.9	2.4	2.2	2.7	12	3.1	1.2	2.0
1.08	1.25	1.28	1.19	0.88	0.94	12	1.28	0.62	0.96
21.4	21.4	22.7	20.7	17.7	19.3	12	23.3	16.8	20.3
31	32	35	32	28	30	12	35	25	30
9	10	10	9	7	9	12	10	7	8
20.9	20.8	20.0	19.7	17.9	18.8				
17.3	17.4	16.2	18.3	14.2	16.5				
19.6	19.5	19.0	18.9	15.9	17.6	251	20.9	14.2	17.8
7.1	7.8	10.4	11.3	11.9	10.1	12	11.9	5.2	8.3
0.024	0.031	0.030	0.029	0.024	0.029				
0.016	0.022	0.023	0.025	0.023	0.021				
0.022	0.025	0.026	0.027	0.024	0.025	48	0.031	0.016	0.024
0.038	0.036	0.036	0.033	0.042	0.033	12	0.050	0.029	0.040
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
0				0		4	0	0	0

ポンプ井水（その３）

	項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.92	1.02	0.76	0.62	0.80	0.82
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.10	0.13	0.14	0.11
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.002	0.001	0.004	0.008	0.005	0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005
	臭素酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.014	0.017	0.016	0.020
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.007
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.7	18.7	15.0	15.1	18.8	16.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	36	42	39	32	36	33
	蒸発残留物 (mg/L)	85	104	92	87	109	95
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008		
	亜塩素酸 (mg/L)		<0.06		<0.06		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		<0.001		<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)		<0.002		<0.002		
	農薬類		<1		<1		
	遊離炭酸 (mg/L)	1.9	1.8	1.1	1.5	1.1	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002		
	臭気強度 (TON)	1	1	1	1	1	1
	ランゲリア指数	-1.5	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.3
	従属栄養細菌 (CFU/ml)		0		0		
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.08	1.26	1.28	1.19	0.88	0.94	12	1.28	0.62	0.96
<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.12	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
0.12	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.14	<0.06	0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.008	<0.001	0.003
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.004
0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
0.012	0.009	0.007	0.007	0.004	0.005	12	0.020	0.004	0.011
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.007	0.002	0.004
0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	12	0.02	0.01	0.02
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
19.3	18.9	18.2	17.1	12.8	16.4	12	19.3	12.8	16.7
40	42	45	41	35	39	12	45	32	38
106	98	112	101	88	98	12	112	85	98
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002				<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004				<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04				<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
<0.06				<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
<1				<1		4	<1	<1	<1
1.1	2.7	1.7	2.1	1.9	2.4	12	2.7	1.1	1.7
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1	1	1	1	1	1	12	1	1	1
-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.6	-1.4	12	-1.2	-1.6	-1.4
0				0		4	0	0	0
<0.01				<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

ポンプ井水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― ＤＰＡ（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― Ｄ（2,4 ― ＰＡ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ＥＰＮ (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ＭＣＰＡ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ (mg/L)								
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス（エジフェンホス、EDDP） (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール（エクロメゾール） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン（ベンゾエピン） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（ＮＡＣ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ＡＣＮ） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)								
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
シアノホス（ＣＹＡＰ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ジスルホトン（エチルチオメトン） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチアノン (mg/L)								
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（ＣＡＴ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジメピペレート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット (mg/L)								
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001

ポンプ井水（その４）農薬類

項目 ＼ 月		5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チウラム	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
トリフルラリン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	(mg/L)								
ピペロホス	(mg/L)	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4	<0.000009	<0.000009	<0.000009
ピラクロニル	(mg/L)								
ピラゾキシフェン	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	(mg/L)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピリブチカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	(mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ）	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	(mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	(mg/L)								
プロピコナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ	(mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ベンタゾン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタム（カーバム）	(mg/L)								
メタラキシル	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類	(mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1