（２）神崎浄水場内水質試験

１）園田系着水
２）柴島系着水
３）園田系沈殿水
４）柴島系沈殿水
５）オゾン処理水
６）活性炭処理水
７）ろ過水
８）ポンプ井水

１）園田系着水

園田系着水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		110	1,300	190	380	420	250
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.13	0.19	0.15	0.17	0.14	0.19
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.018	0.011	0.014	0.016	0.022	0.011
	塩化物イオン (mg/L)	最高	13.8	11.7	12.8	14.0	14.8	10.2
		最低	7.4	7.2	8.2	3.9	7.3	5.0
		平均	11.9	10.0	10.3	10.0	12.2	8.6
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	2.2	2.3	2.6	3.5	3.7	4.0
		最低	1.4	1.4	1.6	1.4	2.0	1.5
		平均	1.7	1.7	1.8	1.8	2.4	2.0
	pH値	最高	7.45	7.38	7.40	7.50	7.42	7.34
		最低	7.14	7.11	7.10	7.10	6.92	7.00
		平均	7.28	7.26	7.23	7.30	7.17	7.19
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	17	17	13	68	73	65
		最低	2.9	3.2	3.6	3.8	4.9	5.0
		平均	6.0	6.2	6.6	10	11	14
	濁度 (度)	最高	26	27	22	120	68	83
		最低	1.8	1.7	1.5	2.0	2.1	2.1
		平均	5.5	6.1	6.0	13	11	16
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		3.9	6.2	4.0	3.8	5.2	3.7
一般項目	水温 (℃)	最高	19.7	22.9	26.1	31.4	30.9	28.6
		最低	15.3	18.5	22.1	24.5	28.1	23.6
		平均	17.2	20.6	23.7	28.7	29.7	25.6
	アルカリ度 (mg/L)	最高	34.6	32.8	33.0	35.2	33.4	33.6
		最低	26.1	25.6	28.4	20.6	21.5	21.9
		平均	31.6	30.7	31.6	31.5	30.5	29.6
	酸度 (mg/L)		2.6	3.6	3.3	2.6	3.8	3.3
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.03	0.05	<0.01	0.01	<0.01	0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.85	0.73	0.56	0.33	0.91	0.71
	硫酸イオン (mg/L)		12.0	9.2	9.3	8.9	13.1	10.4
	カルシウム硬度 (mg/L)		29	24	26	26	25	25
	マグネシウム硬度 (mg/L)		8	7	8	8	9	8
	電気伝導率 (mS/m)	最高	15.9	14.5	15.7	16.0	16.6	13.5
		最低	11.2	10.6	11.9	7.9	10.3	9.0
		平均	14.4	13.0	13.7	13.3	15.0	12.3
	溶存酸素 (mg/L)	最高	10.7	10.2	8.2	7.0	6.8	7.9
		最低	8.3	7.1	6.4	5.6	3.9	5.2
		平均	9.5	8.3	7.3	6.5	5.7	6.9
	浮遊物質 (mg/L)		3	5	4	10	6	5
	紫外線吸光度	最高	0.196	0.226	0.177	0.177	0.279	0.421
		最低	0.136	0.137	0.160	0.141	0.194	0.158
		平均	0.155	0.184	0.170	0.163	0.217	0.254
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.004	0.009	0.005	0.004	0.004	0.006
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.0
		最低	1.3	1.3	1.4	1.2	1.8	1.4
		平均	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	1.6
	BOD (mg/L)		1.2	2.0	0.3	0.6	1.2	0.4
	COD (mg/L)		1.9	2.3	2.2	1.8	2.8	1.8
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.012	0.015	0.013	0.009	0.015	0.012
	大腸菌 (MPN/100ml)		23	1,200	28	3	1	24
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.027		0.015		
	クリプトスポリジウム (個/10L)			0		0		
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)			0		0		
	臭化物イオン (mg/L)		0.03	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
190	160	60	110	5	270	12	1,300	5	290
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
0.19	0.09	0.09	0.12	0.12	0.19	12	0.19	0.09	0.15
0.013	0.005	0.007	0.010	0.015	0.012	12	0.022	0.005	0.013
13.5 5.5 10.5	16.3 13.2 14.4	16.4 13.9 15.3	16.5 13.2 15.1	18.4 10.5 15.7	16.1 11.1 14.6	246	18.4	3.9	12.4
2.7 1.4 1.6	2.0 1.5 1.6	2.0 1.6 1.7	1.8 1.5 1.6	1.9 1.4 1.6	2.1 1.5 1.8	246	4.0	1.4	1.8
7.45 7.28 7.36	7.46 7.26 7.37	7.57 7.32 7.42	7.54 7.31 7.48	7.53 7.35 7.44	7.41 7.29 7.34	246	7.57	6.92	7.32
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	246	下水臭	下水臭	下水臭
31 3.5 7.0	9.8 3.5 5.0	9.0 3.6 4.7	6.4 3.2 4.3	7.9 3.6 4.3	11 3.4 5.0	246	73	2.9	7.0
65 1.1 8.0	13 0.85 2.8	11 0.73 2.6	8.1 1.4 3.7	9.6 1.7 3.1	15 1.1 3.2	246	120	0.73	6.8
4.0	5.6	5.0	4.5	3.7	6.3	12	6.3	3.7	4.7
23.7 19.7 21.9	19.4 15.5 17.9	16.4 10.6 13.4	11.6 8.9 9.8	11.6 9.0 10.2	14.1 11.8 12.5	246	31.4	8.9	19.3
37.2 22.7 33.3	38.3 35.2 36.7	38.9 36.2 37.4	37.4 35.4 36.5	36.9 34.2 35.6	36.8 28.8 33.7	246	38.9	20.6	33.2
3.2	3.7	2.8	2.5	3.4	4.1	12	4.1	2.5	3.2
<0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.03 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	0.08 <0.01 0.01	0.05 <0.01 <0.01	246	0.08	<0.01	<0.01
0.64	1.23	1.30	1.25	1.19	1.09	12	1.30	0.33	0.90
10.1	14.4	15.0	12.3	14.4	10.9	12	15.0	8.9	11.7
26	32	31	31	31	26	12	32	24	28
8	9	9	9	9	8	12	9	7	8
17.1 9.5 14.3	18.3 16.3 17.3	18.2 16.3 17.5	17.8 16.4 17.2	18.4 17.0 17.5	18.2 13.7 16.7	246	18.4	7.9	15.2
8.9 7.5 8.3	10.0 8.3 9.1	12.3 9.2 10.5	13.2 9.6 11.9	12.4 10.9 11.6	11.1 9.7 10.3	246	13.2	3.9	8.8
4	2	1	2	2	4	12	10	1	4
0.334 0.146 0.209	0.176 0.146 0.160	0.246 0.162 0.194	0.142 0.134 0.139	0.156 0.142 0.148	0.233 0.141 0.183	45	0.421	0.134	0.181
0.006	0.008	0.011	0.009	0.011	0.009	246	0.011	0.004	0.007
1.6 1.3 1.5	1.7 1.4 1.6	2.0 1.4 1.6	1.6 1.4 1.5	1.7 1.2 1.6	2.0 1.4 1.7	246	2.2	1.2	1.6
0.4	1.0	0.6	1.0	1.6	1.1	12	2.0	0.3	1.0
1.8	2.6	2.0	2.5	2.0	2.8	12	2.8	1.8	2.2
0.010	0.017	0.016	0.012	0.013	0.018	12	0.018	0.009	0.014
34	11	15	6	1	79	12	1,200	1	120
0.023				0.008		4	0.027	0.008	0.018
0				0		4	0	0	0
0				0		4	0	0	0
0.03	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	12	0.07	0.02	0.04

園田系着水（その２）

	項目＼月	4	5	6	7	8	9	10
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.86	0.74	0.56	0.33	0.91	0.71	0.64
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.11	0.15
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)							
	クロロ酢酸 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	ジクロロ酢酸 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン (mg/L)							
	臭素酸 (mg/L)							
	総トリハロメタン (mg/L)							
	トリクロロ酢酸 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン (mg/L)							
	ブロモホルム (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.26	0.11	0.16	0.12	0.14	0.10
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.5	7.7	8.7	8.0	12.8	9.0	8.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37	31	34	34	34	33	34
	蒸発残留物 (mg/L)	110	77	99	101	89	102	98
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	<1	<1	3	2	1	1	<1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	2	<1	1	2	5	4	3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002			<0.0002
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004			<0.0004
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04			<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008			<0.008
	亜塩素酸 (mg/L)							
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)							
	抱水クロラール (mg/L)							
	農薬類		<1		<1			<1
	遊離炭酸 (mg/L)							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03			<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	臭気強度 (TON)							
	ランゲリア指数							
	従属栄養細菌 (CFU/ml)							
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01			<0.01

11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.010	12	0.010	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.23	1.30	1.25	1.20	1.10	12	1.30	0.33	0.90
0.10	0.09	0.09	0.11	<0.08	12	0.15	<0.08	0.10
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.04	0.05	0.07	0.07	0.21	12	0.26	0.04	0.12
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
13.4	14.9	12.8	14.5	10.3	12	14.9	7.7	11.0
41	40	40	40	34	12	41	31	36
102	101	108	105	98	12	110	77	99
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
2	2	1	<1	2	12	3	<1	1
3	<1	3	<1	<1	12	5	<1	2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
			<1		4	<1	<1	<1
			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

園田系着水（その３）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― D P A（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― D（2,4 ― P A） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
E P N (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
M C P A (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（NAC） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（CNP） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（TPN） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（DCMU） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（DBN） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（DDVP） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（CAT） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート (mg/L)								

園田系着水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン (mg/L)								
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリシクラゾール (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル (mg/L)								
ピラゾキシフェン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン (mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ） (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ） (mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス (mg/L)								
プロピコナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート (mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン） (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類 (mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1

２）柴島系着水

柴島系着水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		120	600	500	570	370	510
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.24	0.26	0.19	0.47	0.12	0.14
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.029	0.014	0.016	0.034	0.017	0.007
	塩化物イオン (mg/L)	最高	15.4	11.6	12.4	13.0	14.5	10.1
		最低	6.3	6.9	7.6	3.9	7.2	5.0
		平均	11.9	9.6	9.9	9.0	12.0	8.3
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	2.8	2.5	3.9	3.6	3.5	4.5
		最低	1.5	1.3	1.5	1.4	2.0	1.4
		平均	1.8	1.7	1.9	2.0	2.6	2.4
	pH値	最高	7.46	7.34	7.34	7.74	7.52	7.39
		最低	7.11	7.07	7.08	7.01	6.85	7.04
		平均	7.29	7.27	7.23	7.36	7.21	7.21
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	17	21	21	80	52	50
		最低	4.4	3.5	5.1	3.3	5.0	4.0
		平均	6.7	6.9	7.4	17	10	15
	濁度 (度)	最高	24	34	37	130	52	98
		最低	1.3	1.6	2.1	1.8	2.0	1.9
		平均	6.6	7.8	7.2	25	11	26
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		4.8	6.8	4.3	5.6	6.1	4.0
一般項目	水温 (℃)	最高	19.5	22.6	26.1	30.8	30.6	28.0
		最低	15.1	18.3	21.7	23.0	27.8	23.0
		平均	17.0	20.3	23.5	27.6	29.4	25.0
	アルカリ度 (mg/L)	最高	35.2	33.7	33.3	35.7	33.4	33.4
		最低	24.8	24.3	28.2	20.4	22.8	20.8
		平均	31.1	30.5	31.2	29.9	30.5	29.1
	酸度 (mg/L)		2.6	4.1	3.4	2.1	2.7	3.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.02	0.05	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.82	0.66	0.50	0.27	0.84	0.70
	硫酸イオン (mg/L)		11.8	9.3	9.1	8.5	12.9	10.2
	カルシウム硬度 (mg/L)		29	24	26	26	27	26
	マグネシウム硬度 (mg/L)		8	7	7	8	9	8
	電気伝導率 (mS/m)	最高	15.8	14.9	15.1	15.8	16.4	13.6
		最低	10.7	10.1	11.7	7.7	10.7	9.4
		平均	14.1	12.9	13.4	12.4	14.8	12.0
	溶存酸素 (mg/L)	最高	10.8	10.3	8.4	8.1	7.2	7.9
		最低	8.4	7.5	6.7	5.9	5.1	5.9
		平均	9.7	8.5	7.5	7.0	6.1	7.2
	浮遊物質 (mg/L)		7	11	5	36	6	5
	紫外線吸光度	最高	0.227	0.292	0.186	0.226	0.282	0.391
		最低	0.137	0.145	0.163	0.145	0.192	0.171
		平均	0.167	0.192	0.175	0.174	0.218	0.248
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.005	0.005	0.007	0.005	0.009	0.002
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)	最高	2.0	1.8	2.1	2.7	2.1	2.1
		最低	1.3	1.3	1.4	1.3	1.8	1.4
		平均	1.6	1.5	1.6	1.5	2.0	1.7
	BOD (mg/L)		0.6	1.7	0.5	0.9	0.9	0.2
	COD (mg/L)		1.9	2.5	2.2	2.6	3.0	1.7
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.012	0.016	0.012	0.008	0.015	0.012
	大腸菌 (MPN/100ml)		12	110	11	16	5	10
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.027		0.018		
	クリプトスポリジウム (個/10L)			0		0		
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)			0		0		
	臭化物イオン (mg/L)		0.04	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
170	380	100	40	6	540	12	600	6	330
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
0.16	0.26	0.11	0.12	0.16	0.35	12	0.47	0.11	0.22
0.008	0.020	0.007	0.009	0.022	0.016	12	0.034	0.007	0.017
13.5 5.4 10.5	16.3 12.6 14.3	16.4 13.7 15.1	16.4 12.7 15.0	19.3 13.9 16.1	16.5 11.0 14.3	255	19.3	3.9	12.2
3.9 1.4 1.7	3.8 1.4 1.7	2.1 1.5 1.8	2.0 1.5 1.7	2.2 1.4 1.7	2.6 1.5 1.9	255	4.5	1.3	1.9
7.42 7.23 7.36	7.43 7.27 7.38	7.55 7.26 7.42	7.54 7.46 7.50	7.52 7.25 7.43	7.45 7.27 7.34	255	7.74	6.85	7.33
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	255	下水臭	下水臭	下水臭
47 3.5 7.6	43 3.4 6.3	9.6 3.9 5.1	8.4 3.5 4.1	16 3.5 4.9	12 4.2 6.0	255	80	3.3	8.1
93 0.63 9.1	66 0.65 5.2	11 1.3 3.5	11 1.9 3.5	23 2.0 4.1	16 2.6 4.5	255	130	0.63	9.5
4.0	5.6	4.7	4.5	4.0	7.5	12	7.5	4.0	5.2
23.3 19.3 21.5	19.4 14.7 17.2	15.9 9.8 12.7	10.4 8.6 9.3	11.6 8.7 9.9	13.7 11.3 12.3	255	30.8	8.6	18.8
37.5 24.2 33.4	38.4 35.2 36.6	38.8 35.3 37.2	37.1 35.2 36.2	36.9 32.0 35.5	37.5 27.4 33.4	255	38.8	20.4	32.9
3.2	3.4	2.9	2.3	3.3	3.6	12	4.1	2.1	3.1
<0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.07 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.10 <0.01 0.02	0.06 <0.01 <0.01	255	0.10	<0.01	<0.01
0.65	1.22	1.26	1.24	1.17	1.01	12	1.26	0.27	0.86
10.1	14.3	15.1	12.2	14.4	10.7	12	15.1	8.5	11.6
27	33	31	31	31	24	12	33	24	28
8	9	9	9	9	7	12	9	7	8
17.2 9.6 14.2	18.1 16.0 17.2	18.2 16.1 17.4	17.8 16.3 17.1	18.6 16.5 17.5	17.9 12.7 16.4	255	18.6	7.7	15.0
9.0 7.5 8.3	10.0 8.4 9.3	12.4 8.7 10.6	13.4 11.1 12.1	12.4 11.1 11.7	11.4 9.9 10.6	255	13.4	5.1	9.1
3	16	2	4	3	10	12	36	2	9
0.465 0.154 0.254	0.191 0.148 0.165	0.256 0.147 0.194	0.145 0.133 0.138	0.162 0.137 0.147	0.338 0.152 0.214	48	0.465	0.133	0.191
0.005	0.015	0.014	0.008	0.008	0.007	12	0.015	0.002	0.008
1.7 1.3 1.5	1.8 1.4 1.6	1.9 1.4 1.6	1.6 1.4 1.5	1.8 1.1 1.5	2.1 1.5 1.7	255	2.7	1.1	1.6
0.6	0.8	0.7	0.9	1.4	1.3	12	1.7	0.2	0.9
1.8	3.0	2.0	2.6	2.0	3.1	12	3.1	1.7	2.4
0.010	0.017	0.015	0.012	0.013	0.018	12	0.018	0.008	0.013
9	15	4	9	22	120	12	120	4	29
0.019				0.005		4	0.027	0.005	0.017
0				0		4	0	0	0
0				0		4	0	0	0
0.03	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	12	0.07	0.02	0.04

柴島系着水（その２）

	項目＼月	4	5	6	7	8	9	10
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.82	0.66	0.50	0.27	0.84	0.70	0.65
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	<0.08	0.15	0.09	0.10	0.09	<0.08
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)							
	クロロ酢酸 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	ジクロロ酢酸 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン (mg/L)							
	臭素酸 (mg/L)							
	総トリハロメタン (mg/L)							
	トリクロロ酢酸 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン (mg/L)							
	ブロモホルム (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.18	0.39	0.14	0.44	0.11	0.12	0.09
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.5	7.5	8.6	8.0	12.8	9.2	8.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37	31	33	34	36	34	35
	蒸発残留物 (mg/L)	118	91	111	133	92	95	94
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	<1	<1	1	2	2	1	1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1	<1	2	2	7	4	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002			<0.0002
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004			<0.0004
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04			<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008			<0.008
	亜塩素酸 (mg/L)							
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)							
	抱水クロラール (mg/L)							
	農薬類		<1		<1			<1
	遊離炭酸 (mg/L)		3.6		1.8			2.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03			<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	臭気強度 (TON)		10		40			10
	ランゲリア指数		-1.8		-1.3			-1.6
	従属栄養細菌 (CFU/ml)							
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01			<0.01

11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
0.006	<0.004	0.005	0.006	0.007	12	0.007	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.23	1.26	1.24	1.18	1.02	12	1.26	0.27	0.86
0.09	0.09	0.10	0.09	<0.08	12	0.15	<0.08	0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.16	0.06	0.07	0.09	0.48	12	0.48	0.06	0.19
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
13.5	15.0	12.9	14.2	9.2	12	15.0	7.5	10.9
42	40	40	40	31	12	42	31	36
124	106	121	113	107	12	133	91	109
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
2	2	2	3	2	12	3	<1	2
3	<1	3	1	<1	12	7	<1	2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
			<1		4	<1	<1	<1
			2.9		4	3.6	1.8	2.8
			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			11		4	40	10	18
			-1.5		4	-1.3	-1.8	-1.6
			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

柴島系着水（その３）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― D P A（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― D（2,4 ― P A） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
E P N (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
M C P A (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（NAC） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（CNP） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（TPN） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（DCMU） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（DBN） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（DDVP） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（CAT） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート (mg/L)								

柴島系着水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン (mg/L)								
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリシクラゾール (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル (mg/L)								
ピラゾキシフェン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン (mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ） (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ） (mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス (mg/L)								
プロピコナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート (mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン） (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類 (mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1

3）園田系沈殿池

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		13	190	90	330	19	15
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)							
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.015		0.006		
	塩化物イオン (mg/L)							
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.3	1.3	1.3	1.5	1.8	1.4
		最低	1.0	0.9	1.0	0.8	1.2	0.9
		平均	1.1	1.0	1.1	1.1	1.5	1.1
	pH値	最高	7.10	7.23	7.04	7.13	7.03	6.98
		最低	6.83	6.80	6.82	6.84	6.74	6.32
		平均	6.99	6.96	6.94	6.97	6.88	6.83
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	1.7	1.6	2.0	2.5	2.4	2.2
		最低	0.9	0.9	1.0	0.6	1.4	0.9
		平均	1.2	1.1	1.3	1.2	1.7	1.4
	濁度 (度)	最高	0.44	0.45	0.35	0.51	1.2	1.6
		最低	0.18	0.16	0.15	0.19	0.28	0.27
		平均	0.28	0.28	0.25	0.31	0.56	0.50
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		2.4	2.4	2.0	1.7	3.4	1.6
一般項目	水温 (℃)	最高	20.3	23.2	26.3	31.7	31.2	29.1
		最低	16.1	18.7	22.6	25.7	28.4	24.0
		平均	17.7	20.9	24.0	29.1	29.9	26.0
	アルカリ度 (mg/L)	最高	29.4	27.8	28.2	30.3	28.5	27.1
		最低	21.0	19.9	22.1	22.8	20.8	13.8
		平均	26.2	25.2	26.2	26.8	25.1	24.2
	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)							
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.2	14.7	15.5	16.4	17.2	13.8
		最低	12.2	11.3	13.1	12.0	12.8	11.2
		平均	14.8	13.4	14.0	14.0	15.5	13.1
	溶存酸素 (mg/L)							
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.100	0.084	0.088	0.086	0.116	0.098
		最低	0.075	0.071	0.073	0.054	0.095	0.066
		平均	0.084	0.078	0.082	0.075	0.108	0.078
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.008		0.027		
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.010	0.011	0.010	0.006	0.012	0.010
	大腸菌 (MPN/100ml)		1	120	<1	2	3	3
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/10L)							
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
9	40	38	8	2	61	12	330	2	68
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.011				0.041		4	0.041	0.006	0.018
1.2 0.9 1.1	1.4 1.1 1.2	1.4 1.1 1.2	1.3 1.1 1.2	1.5 1.0 1.2	1.5 1.2 1.3	246	1.8	0.8	1.2
7.13 6.87 7.02	7.14 6.98 7.05	7.32 6.84 7.11	7.36 7.03 7.16	7.20 6.95 7.11	7.14 6.92 7.03	246	7.36	6.32	7.00
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	246	下水臭	下水臭	下水臭
1.6 1.0 1.3	1.9 1.4 1.6	2.1 1.4 1.7	1.5 1.1 1.3	1.7 1.3 1.4	2.0 1.4 1.6	246	2.5	0.6	1.4
0.51 0.19 0.28	0.47 0.16 0.23	0.38 0.14 0.26	0.43 0.23 0.31	0.38 0.21 0.28	0.48 0.16 0.28	246	1.6	0.14	0.32
2.0	3.0	2.6	2.7	2.8	3.3	12	3.4	1.6	2.5
23.8 19.8 22.1	19.7 15.8 18.2	16.5 10.7 13.5	11.2 9.3 10.0	12.0 9.3 10.5	14.2 12.0 12.9	246	31.7	9.3	19.6
32.0 22.6 28.4	32.6 29.8 31.4	34.4 28.4 32.1	33.2 29.9 31.4	31.7 28.2 30.3	31.2 22.8 28.7	246	34.4	13.8	28.0
17.3 11.5 14.8	18.3 16.5 17.5	18.4 16.7 17.8	18.0 16.7 17.5	18.4 17.1 17.8	18.2 14.1 16.9	246	18.4	11.2	15.6
0.088 0.064 0.081	0.093 0.091 0.092	0.180 0.096 0.124	0.083 0.081 0.082	0.092 0.077 0.088	0.108 0.090 0.098	45	0.180	0.054	0.089
0.019				0.008		4	0.027	0.008	0.016
0.008	0.014	0.013	0.010	0.012	0.014	12	0.014	0.006	0.011
3	1	55	<1	1	8	12	120	<1	16
0.02	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	12	0.07	0.02	0.04

4）柴島系沈殿池

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		7	60	230	370	24	14
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)							
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.010		0.009		
	塩化物イオン (mg/L)							
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.4	1.3	1.4	1.8	1.8	1.5
		最低	1.0	0.9	1.1	0.8	1.3	0.9
		平均	1.1	1.0	1.2	1.1	1.6	1.1
	pH値	最高	7.32	7.27	7.29	7.40	7.30	7.21
		最低	6.97	7.01	7.05	6.89	7.05	6.90
		平均	7.19	7.19	7.19	7.20	7.17	7.09
	味							
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	色度 (度)	最高	1.5	1.3	1.6	3.4	1.9	1.4
		最低	0.8	0.8	0.8	0.5	1.2	<0.5
		平均	1.1	1.0	1.2	1.1	1.5	0.8
	濁度 (度)	最高	0.45	0.48	0.25	0.79	0.87	0.63
		最低	0.15	0.11	0.10	0.12	0.20	0.15
		平均	0.22	0.18	0.17	0.25	0.52	0.34
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等 ($KMnO_4$消費量) (mg/L)		2.4	2.4	2.3	2.9	3.4	1.4
一般項目	水温 (℃)	最高	19.4	22.7	25.9	30.8	30.6	27.9
		最低	15.2	18.1	22.0	22.8	27.5	23.1
		平均	17.0	20.4	23.6	27.8	29.2	25.0
	アルカリ度 (mg/L)	最高	29.2	28.4	28.1	30.2	29.0	28.1
		最低	20.0	20.2	23.7	17.8	21.0	18.3
		平均	25.8	25.2	26.1	25.5	25.1	24.1
	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)							
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	15.9	14.5	15.3	16.1	16.8	14.0
		最低	11.9	11.9	12.8	11.6	12.4	11.4
		平均	14.5	13.4	13.9	13.4	15.2	13.0
	溶存酸素 (mg/L)							
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.102	0.094	0.091	0.095	0.114	0.089
		最低	0.073	0.072	0.072	0.057	0.103	0.057
		平均	0.084	0.082	0.082	0.075	0.110	0.069
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.009		0.027		
	溶解性有機物 (TOC) (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度 (濃度) (mg/L)		0.009	0.011	0.009	0.006	0.012	0.006
	大腸菌 (MPN/100ml)		1	6	1	<1	5	1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/10L)							
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
35	28	28	7	4	22	12	370	4	69
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.011				0.007		4	0.011	0.007	0.009
1.2 0.9 1.1	1.4 1.1 1.2	1.5 1.1 1.2	1.3 1.1 1.2	1.5 1.0 1.2	1.4 1.1 1.3	255	1.8	0.8	1.2
7.32 7.04 7.22	7.31 7.14 7.25	7.34 7.21 7.27	7.35 7.17 7.29	7.33 7.20 7.25	7.26 7.04 7.19	255	7.40	6.89	7.21
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	255	下水臭	下水臭	下水臭
1.6 0.5 1.1	1.7 1.3 1.6	1.9 1.3 1.5	1.4 1.0 1.1	1.4 1.0 1.2	1.9 1.2 1.5	255	3.4	<0.5	1.2
0.46 0.10 0.18	0.22 0.09 0.14	0.24 0.11 0.17	0.40 0.18 0.22	0.32 0.15 0.19	0.50 0.12 0.21	255	0.87	0.09	0.23
1.4	3.3	2.6	2.7	2.8	3.0	12	3.4	1.4	2.6
23.1 19.3 21.4	19.2 14.6 17.0	15.7 9.9 12.6	9.5 8.5 9.1	11.5 8.4 9.8	13.7 11.4 12.2	255	30.8	8.4	18.8
31.6 17.6 27.4	32.7 29.4 31.4	32.8 30.4 31.8	31.8 29.8 30.8	31.2 29.1 30.0	30.8 22.3 27.8	255	32.8	17.6	27.6
17.3 10.4 14.4	18.3 16.5 17.5	18.2 16.7 17.7	18.0 16.5 17.3	18.6 17.1 17.7	18.2 13.5 16.7	255	18.6	10.4	15.4
0.093 0.056 0.078	0.103 0.088 0.097	0.098 0.081 0.089	0.084 0.079 0.082	0.103 0.085 0.091	0.111 0.086 0.097	47	0.114	0.056	0.086
0.006				0.006		4	0.027	0.006	0.012
0.008	0.014	0.013	0.010	0.011	0.013	12	0.014	0.006	0.010
<1	<1	61	<1	<1	4	12	61	<1	7
0.03	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	12	0.07	0.01	0.04

5）オゾン処理水

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		0	0	0	0	17	0
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)							
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.009		0.006		
	塩化物イオン (mg/L)							
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	1.2	1.1	1.2	1.5	1.7	1.3
		最低	0.9	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9
		平均	1.1	1.0	1.1	1.0	1.3	1.0
	pH値	最高	7.25	7.23	7.18	7.27	7.21	7.18
		最低	6.96	6.98	6.90	6.95	6.95	6.76
		平均	7.14	7.12	7.11	7.14	7.09	7.04
	味							
	臭気		オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	無臭	オゾン臭
	色度 (度)	最高	1.1	0.8	0.6	1.3	3.6	1.8
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.36	0.59	0.64	0.41	0.75	0.54
		最低	0.11	0.10	0.01	0.08	0.13	0.11
		平均	0.17	0.16	0.17	0.18	0.29	0.28
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		2.4	1.8	1.7	1.7	2.5	1.1
一般項目	水温 (℃)	最高	19.5	22.8	26.1	30.8	30.5	28.1
		最低	15.3	18.2	22.1	22.9	27.6	23.3
		平均	17.0	20.3	23.5	27.8	29.2	25.2
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.6	27.6	28.5	30.5	28.6	27.4
		最低	20.3	20.6	24.0	18.2	21.2	17.5
		平均	26.1	25.1	26.0	25.4	25.2	24.0
	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)							
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.0	14.6	15.4	16.6	17.0	13.9
		最低	12.3	11.7	13.0	11.6	12.6	11.4
		平均	14.8	13.4	14.0	13.6	15.4	13.0
	溶存酸素 (mg/L)							
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.042	0.031	0.034	0.034	0.053	0.048
		最低	0.024	0.022	0.024	0.020	0.040	0.022
		平均	0.030	0.027	0.030	0.029	0.046	0.036
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.009		0.018		
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	<1	<1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/10L)							
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02
基準項目	臭素酸 (mg/L)		0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008	0.010	0.008	<0.008	<0.008	<0.008

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	0	0	0	0	1	12	17	0	2
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
0.007				0.016		4	0.016	0.006	0.010
1.1 0.9 1.0	1.3 1.0 1.1	1.3 1.1 1.2	1.2 1.0 1.1	1.4 1.0 1.2	1.4 1.1 1.2	256	1.7	0.8	1.1
7.26 7.00 7.17	7.26 7.07 7.19	7.33 7.08 7.22	7.36 7.14 7.24	7.30 7.10 7.20	7.24 6.98 7.14	256	7.36	6.76	7.15
オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭	256	オゾン臭	オゾン臭	オゾン臭
2.6 <0.5 <0.5	1.5 <0.5 <0.5	2.7 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	0.9 <0.5 <0.5	256	3.6	<0.5	<0.5
0.31 0.06 0.15	0.22 0.07 0.11	0.23 0.07 0.14	0.40 0.11 0.17	0.24 0.09 0.14	0.50 0.09 0.16	256	0.75	<0.01	0.18
0.4	2.1	2.0	1.8	1.6	2.1	12	2.5	0.4	1.8
23.3 19.4 21.7	19.5 14.8 17.4	15.8 10.3 13.0	10.3 8.7 9.5	11.6 8.6 10.0	13.8 11.3 12.3	256	30.8	8.6	18.9
31.8 20.6 27.8	32.3 29.4 31.4	33.4 30.0 31.8	32.4 29.9 31.1	31.2 29.2 30.1	31.0 22.6 28.1	257	33.4	17.5	27.7
17.3 11.2 14.6	18.3 16.7 17.6	18.3 16.9 17.8	18.0 16.7 17.4	18.4 17.2 17.8	18.2 13.9 16.8	256	18.4	11.2	15.5
0.037 0.028 0.034	0.038 0.035 0.037	0.043 0.024 0.035	0.033 0.032 0.033	0.043 0.032 0.036	0.044 0.038 0.040	48	0.053	0.020	0.034
0.007				0.005		4	0.018	0.005	0.010
<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
0.03	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	12	0.07	0.02	0.04
0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	12	0.004	0.001	0.003
0.008	<0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	12	0.010	<0.008	<0.008

6）活性炭処理水

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		0	9	0	0	9	1
	大腸菌							
	鉛及びその化合物 (mg/L)							
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.003		<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)							
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6
		最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
	pH値	最高	7.11	7.03	6.98	6.96	6.88	6.90
		最低	6.88	6.78	6.85	6.72	6.64	6.61
		平均	7.00	6.93	6.89	6.83	6.79	6.74
	味							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	0.8
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.04	0.06	0.12	0.05	0.10	0.06
		最低	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01
		平均	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	0.02
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)							
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)							
	有機物等 ($KMnO_4$消費量) (mg/L)		0.9	0.3	0.5	0.8	1.0	0.5
一般項目	水温 (℃)	最高	20.1	23.5	26.7	31.5	31.2	29.3
		最低	15.8	18.9	22.8	23.6	28.3	23.5
		平均	17.5	21.0	24.2	28.5	29.8	25.8
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.6	27.5	28.3	29.9	28.0	26.7
		最低	21.8	21.1	24.0	18.2	21.4	19.0
		平均	25.8	24.8	25.8	24.8	25.0	23.6
	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	最高	0.02	0.04	<0.01	0.02	0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.1	14.5	15.4	16.6	17.1	13.9
		最低	12.5	11.8	13.1	11.5	12.9	11.6
		平均	14.9	13.5	14.1	13.6	15.4	13.0
	溶存酸素 (mg/L)	最高	10.6	10.4	8.1	7.6	5.9	7.8
		最低	8.6	7.5	6.6	4.7	4.2	4.2
		平均	9.6	8.4	7.3	5.9	4.9	6.0
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.012	0.012	0.016	0.017	0.024	0.020
		最低	0.007	0.010	0.012	0.011	0.016	0.012
		平均	0.010	0.011	0.014	0.014	0.020	0.016
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.003		0.006		
	溶解性有機物 (TOC) (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度 (濃度) (mg/L)		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	<1	<1	<1
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/10L)							
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03
基準項目	臭素酸 (mg/L)		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	1	0	0	0	0	12	9	0	2
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001				<0.001		4	0.003	<0.001	<0.001
0.6 0.4 0.5	0.9 0.5 0.6	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	0.9 0.7 0.8	0.9 0.7 0.8	256	0.9	0.3	0.6
6.97 6.75 6.87	7.06 6.87 6.98	7.11 6.97 7.03	7.20 7.02 7.10	7.10 7.00 7.06	7.03 6.88 6.97	256	7.20	6.61	6.93
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	256	無臭	無臭	無臭
<0.5 <0.5 <0.5	0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	256	1.5	<0.5	<0.5
0.03 <0.01 0.02	0.03 <0.01 0.02	0.02 0.01 0.02	0.03 <0.01 0.02	0.03 <0.01 0.02	0.03 0.01 0.02	256	0.12	<0.01	0.03
0.4	1.2	0.8	0.9	1.0	0.9	12	1.2	0.3	0.8
24.4 20.5 22.7	20.3 16.0 18.4	16.9 11.2 14.0	11.3 9.8 10.6	12.8 9.8 11.1	14.8 12.4 13.5	256	31.5	9.8	19.8
31.1 20.8 27.2	32.0 29.2 30.9	32.4 30.0 31.3	31.8 29.6 30.7	31.4 28.7 29.9	30.9 23.3 28.0	256	32.4	18.2	27.3
<0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	256	0.04	<0.01	<0.01
17.3 11.5 14.6	18.3 16.6 17.6	18.3 16.8 17.8	18.0 16.7 17.4	18.6 16.9 17.8	18.0 14.0 16.8	256	18.6	11.5	15.5
8.1 5.9 7.0	9.8 7.4 8.7	12.8 9.0 10.6	13.5 11.0 12.2	16.9 11.2 12.0	11.6 9.8 10.5	256	16.9	4.2	8.6
0.021 0.014 0.017	0.022 0.017 0.020	0.020 0.010 0.018	0.021 0.016 0.020	0.023 0.020 0.021	0.040 0.022 0.028	48	0.040	0.007	0.017
0.005				0.002		4	0.006	0.002	0.004
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
0.03	0.07	0.07	0.05	0.05	0.04	12	0.07	0.02	0.04
0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	12	0.003	0.001	0.002
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008

7）ろ過水

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		0	0	0	0	0	0
	大腸菌		−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物 (mg/L)							
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03		<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001		<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)							
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
		最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
	pH値	最高	7.14	7.06	6.97	6.92	6.91	6.89
		最低	6.88	6.82	6.82	6.78	6.69	6.62
		平均	7.01	6.94	6.90	6.85	6.79	6.73
	味							
	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04	0.01
		最低	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高	0.54	0.53	0.49	0.52	0.44	0.50
		最低	0.35	0.36	0.32	0.33	0.24	0.31
		平均	0.44	0.42	0.40	0.40	0.36	0.40
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高	0.59	0.57	0.52	0.55	0.47	0.55
		最低	0.38	0.39	0.36	0.37	0.29	0.36
		平均	0.48	0.45	0.44	0.44	0.41	0.44
	有機物等 ($KMnO_4$消費量) (mg/L)		0.6	0.3	0.5	0.8	0.4	0.5
一般項目	水温 (℃)	最高	19.5	22.7	26.1	30.9	30.6	28.6
		最低	15.4	18.4	22.2	23.0	27.8	23.3
		平均	17.0	20.4	23.6	27.9	29.4	25.4
	アルカリ度 (mg/L)	最高	28.6	26.6	27.6	29.3	27.9	26.6
		最低	21.8	21.2	24.1	18.8	21.2	19.0
		平均	25.9	24.7	25.6	24.7	24.8	23.1
	酸度 (mg/L)							
	アンモニア態窒素 (mg/L)							
	硝酸態窒素 (mg/L)							
	硫酸イオン (mg/L)							
	カルシウム硬度 (mg/L)							
	マグネシウム硬度 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	最高	16.2	14.5	15.6	16.7	17.1	14.2
		最低	13.1	12.0	13.2	11.6	13.0	11.9
		平均	15.0	13.6	14.2	13.8	15.6	13.2
	溶存酸素 (mg/L)							
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.013	0.011	0.013	0.013	0.023	0.015
		最低	0.006	0.010	0.011	0.008	0.014	0.010
		平均	0.010	0.011	0.012	0.011	0.017	0.013
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)			0.012		0.027		
	溶解性有機物 (TOC) (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度 (濃度) (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)							
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム(個/10L)							
	嫌気性芽胞菌CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基準項目	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08
	クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)		<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001	0.002	0.004	0.001	0.006	0.002
	臭素酸 (mg/L)		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
	総トリハロメタン (mg/L)		0.001	0.003	0.011	0.005	0.016	0.007
	トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)		<0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002
	ブロモホルム (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
管理目標設定項目	亜塩素酸 (mg/L)			<0.06		<0.06		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001		<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.002		<0.002		

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
−	−	−	−	−	−	12			−
<0.03				<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
0.6 0.4 0.5	0.8 0.5 0.6	0.7 0.6 0.6	0.7 0.6 0.7	0.9 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	256	0.9	0.3	0.5
6.94 6.76 6.87	7.06 6.88 6.98	7.12 6.97 7.03	7.19 7.04 7.11	7.14 7.00 7.06	7.04 6.92 6.98	256	7.19	6.62	6.94
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	256	塩素臭	塩素臭	塩素臭
<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	256	<0.5	<0.5	<0.5
0.04 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.03 <0.01 0.01	0.02 <0.01 <0.01	256	0.05	<0.01	<0.01
0.52 0.35 0.43	0.53 0.33 0.43	0.47 0.35 0.42	0.52 0.37 0.45	0.51 0.40 0.45	0.51 0.34 0.43	256	0.54	0.24	0.42
0.56 0.38 0.47	0.57 0.41 0.48	0.52 0.40 0.47	0.57 0.42 0.50	0.59 0.45 0.50	0.59 0.41 0.48	256	0.59	0.29	0.46
0.4	0.9	0.8	0.6	1.0	0.6	12	1.0	0.3	0.6
23.6 19.6 21.8	19.3 14.9 17.4	15.9 10.2 12.9	10.3 8.7 9.5	11.5 8.6 9.9	13.7 11.3 12.4	256	30.9	8.6	19.0
31.0 21.4 27.1	31.9 29.0 30.9	32.5 30.0 31.3	31.8 29.6 30.6	31.0 28.7 29.9	30.2 23.4 28.0	256	32.5	18.8	27.2
17.5 11.5 14.7	18.4 16.8 17.7	18.5 16.8 17.9	18.1 16.9 17.5	18.7 16.2 17.8	18.2 14.2 17.0	256	18.7	11.5	15.7
0.018 0.013 0.016	0.019 0.015 0.016	0.020 0.007 0.016	0.022 0.017 0.019	0.021 0.018 0.020	0.025 0.020 0.023	48	0.025	0.006	0.015
0.029				0.026		4	0.029	0.012	0.024
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
0.002	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	12	0.006	<0.001	0.002
0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	12	0.003	0.001	0.002
0.007	<0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	12	0.016	<0.001	0.005
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.001
<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	<0.001
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
<0.06				<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002

8）ポンプ井水

ポンプ井水（その１）

項目		月	4	5	6	7	8	9
基準項目	一般細菌 (CFU/ml)		0	0	0	0	0	0
	大腸菌		−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	最高	15.7	12.1	13.1	13.1	15.7	12.2
		最低	7.7	8.2	8.4	5.6	7.9	6.9
		平均	12.6	10.8	10.5	9.8	12.4	9.1
	有機物 (TOC) (mg/L)	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
		最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
	pH値	最高	7.67	7.59	7.57	7.64	7.67	7.57
		最低	7.39	7.38	7.42	7.41	7.41	7.40
		平均	7.51	7.51	7.49	7.51	7.51	7.49
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色度 (度)	最高	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最低	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度 (度)	最高	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
規則項目	遊離残留塩素 (mg/L)	最高	0.85	0.89	0.83	0.84	0.85	0.86
		最低	0.74	0.75	0.74	0.77	0.76	0.76
		平均	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79	0.80
管理目標設定項目	残留塩素 (mg/L)	最高	0.89	0.93	0.87	0.89	0.90	0.90
		最低	0.80	0.80	0.78	0.81	0.81	0.80
		平均	0.84	0.85	0.83	0.84	0.84	0.84
	有機物等（$KMnO_4$消費量） (mg/L)		0.6	0.3	0.5	0.6	0.7	0.5
一般項目	水温 (℃)	最高	19.5	22.7	25.7	31.1	30.8	28.7
		最低	15.5	18.6	22.3	24.3	28.4	23.3
		平均	17.1	20.5	23.6	28.1	29.6	25.4
	アルカリ度 (mg/L)	最高	33.3	32.0	33.2	37.0	36.9	34.8
		最低	28.6	26.5	31.2	25.6	30.8	27.6
		平均	31.1	30.4	32.0	32.2	33.4	32.3
	酸度 (mg/L)		2.0	1.8	1.5	1.8	1.4	1.7
	アンモニア態窒素 (mg/L)							
	硝酸態窒素 (mg/L)		0.83	0.79	0.68	0.38	0.85	0.75
	硫酸イオン (mg/L)		18.4	17.1	16.0	17.0	20.9	17.8
	カルシウム硬度 (mg/L)		29	27	26	26	26	25
	マグネシウム硬度 (mg/L)		8	7	7	8	8	7
	電気伝導率 (mS/m)	最高	17.2	15.6	16.7	18.7	18.7	16.8
		最低	14.6	13.0	14.5	12.5	15.0	13.5
		平均	15.9	14.6	15.4	15.3	17.3	14.9
	溶存酸素 (mg/L)		9.8	9.2	7.8	6.8	6.7	6.9
	浮遊物質 (mg/L)							
	紫外線吸光度	最高	0.015	0.014	0.016	0.020	0.022	0.020
		最低	0.008	0.012	0.014	0.012	0.017	0.013
		平均	0.012	0.013	0.015	0.015	0.019	0.017
	全有機ハロゲン物質 (mg/L)		0.010	0.012	0.020	0.037	0.041	0.027
	溶解性有機物（TOC） (mg/L)							
	BOD (mg/L)							
	COD (mg/L)							
	蛍光強度（濃度） (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	大腸菌 (MPN/100ml)							
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クリプトスポリジウム (個/10L)			0		0		
	嫌気性芽胞菌 (CFU/ml)							
	臭化物イオン (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

10	11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
0	0	0	0	0	0	191	0	0	0
−	−	−	−	−	−	191	−	−	−
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
14.1 6.8 10.5	17.0 12.6 14.6	17.1 13.8 15.5	16.9 12.9 15.2	18.3 14.7 16.4	16.8 11.2 14.8	256	18.3	5.6	12.7
0.6 0.4 0.5	0.8 0.5 0.6	0.7 0.6 0.6	0.7 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	0.8 0.6 0.7	256	0.8	0.3	0.5
7.59 7.44 7.51	7.54 7.42 7.49	7.55 7.44 7.49	7.54 7.45 7.50	7.55 7.47 7.50	7.56 7.47 7.52	256	7.67	7.38	7.50
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	256	異常なし	異常なし	異常なし
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	256	塩素臭	塩素臭	塩素臭
<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	<0.5 <0.5 <0.5	256	<0.5	<0.5	<0.5
0.01 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	256	0.04	<0.01	<0.01
0.85 0.77 0.80	0.83 0.77 0.80	0.81 0.75 0.79	0.86 0.77 0.81	0.84 0.76 0.80	0.84 0.76 0.80	256	0.89	0.74	0.80
0.90 0.81 0.85	0.91 0.82 0.85	0.87 0.81 0.84	0.92 0.83 0.87	0.90 0.83 0.86	0.90 0.82 0.86	256	0.93	0.78	0.85
0.4	0.9	0.8	0.6	1.0	0.9	12	1.0	0.3	0.7
23.3 19.7 21.7	19.2 15.1 17.4	15.7 10.4 12.9	10.9 8.8 9.5	11.6 8.6 9.9	13.7 11.3 12.3	256	31.1	8.6	19.0
37.7 25.3 34.2	38.8 35.8 37.2	38.7 34.8 37.0	36.6 34.1 35.1	36.4 33.6 34.8	36.6 29.4 34.3	256	38.8	25.3	33.7
1.6	1.8	2.0	2.5	2.1	1.6	12	2.5	1.4	1.8
0.69	1.26	1.32	1.29	1.27	1.24	12	1.32	0.38	0.95
16.7	21.2	22.4	18.7	21.7	19.0	12	22.4	16.0	18.9
26	31	31	31	31	29	12	31	25	28
8	9	9	9	9	9	12	9	7	8
18.7 13.1 16.0	19.7 18.1 18.9	19.4 17.5 18.8	19.0 17.6 18.3	19.2 18.1 18.8	19.3 15.7 18.1	256	19.7	12.5	16.9
7.3	9.2	9.6	11.5	11.8	10.6	12	11.8	6.7	8.9
0.019 0.010 0.016	0.020 0.015 0.018	0.022 0.009 0.018	0.022 0.020 0.021	0.022 0.021 0.022	0.028 0.022 0.025	48	0.028	0.008	0.018
0.026	0.049	0.043	0.030	0.036	0.043	12	0.049	0.010	0.031
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
0				0		4	0	0	0
<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01

ポンプ井水（その２）

	項目＼月	4	5	6	7	8	9	10
基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.83	0.79	0.68	0.38	0.85	0.75	0.69
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4－ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.10	0.08	0.08	0.11	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003
	総トリハロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.007	0.014	0.010	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.0	12.6	12.8	11.9	17.3	14.5	13.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37	34	33	34	34	32	34
	蒸発残留物 (mg/L)	100	102	85	84	101	96	82
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン (ng/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0002		<0.0002			<0.0002
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004			<0.0004
	トルエン (mg/L)		<0.04		<0.04			<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.008		<0.008			<0.008
	亜塩素酸 (mg/L)		<0.06		<0.06			<0.06
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		<0.001		0.002			<0.001
	抱水クロラール (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	農薬類		<1		<1			<1
	遊離炭酸 (mg/L)	1.8	1.6	1.3	1.6	1.2	1.5	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.03		<0.03			<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002
	臭気強度 (TON)	1	1	1	1	1	1	1
	ランゲリア指数	-1.5	-1.5	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4
	従属栄養細菌 (CFU/ml)		2		0			0
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01			<0.01

11	12	1	2	3	回数	最高	最低	平均
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.26	1.32	1.29	1.27	1.24	12	1.32	0.38	0.95
0.09	0.10	<0.08	0.09	0.08	12	0.10	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.002	0.003
0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	12	0.004	<0.001	0.002
0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	12	0.014	0.004	0.008
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.002
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.03	0.02	0.02
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
16.8	18.5	14.8	17.6	15.0	12	18.5	11.9	14.9
40	40	40	40	38	12	40	32	36
103	104	91	102	90	12	104	82	95
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
			<0.001		4	0.002	<0.001	<0.001
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
			<1		4	<1	<1	<1
1.6	1.8	2.2	1.8	1.4	12	2.2	1.2	1.6
			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1	1	1	1	1	12	1	1	1
-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.5	12	-1.3	-1.5	-1.4
			0		4	2	0	0
			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01

ポンプ井水（その３）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
1,3―ジクロロプロペン（D―D） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,2 ― ＤＰＡ（ダラポン） (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
2,4 ― Ｄ（2,4 ― ＰＡ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ＥＰＮ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ＭＣＰＡ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム (mg/L)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イソフェンホス (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ） (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
インダノファン (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅（有機銅） (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
オリサストロビン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス (mg/L)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ (mg/L)								
カルバリル（ＮＡＣ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ＡＣＮ） (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（ＣＹＡＰ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)								
ジチオピル (mg/L)	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（ＣＡＴ） (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート (mg/L)								

ポンプ井水（その４）農薬類

項目＼月	5	7	10	2	回数	最高	最低	平均
チアジニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン (mg/L)								
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリシクラゾール (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル (mg/L)								
ピラゾキシフェン (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート） (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン (mg/L)								
フェンチオン（ＭＰＰ） (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ） (mg/L)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス (mg/L)								
プロピコナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン (mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート (mg/L)	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン） (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ） (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン（ＤＭＴＰ） (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬類 (mg/L)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1