

3 その他の検査・試験

(1) 配水管通水検査

(1) 配水管通水検査

1) 配水管・給水管布設工事

No.	住所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	浜2	100	60	R4.4.1	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	33.5	13.9	0.8	0.69	0.80	適合
2	西難波町1	75	110	R4.4.7	16.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	34.2	15.3	0.9	0.71	0.76	適合
3	西難波町1	100	250	R4.4.7	16.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	36.3	15.9	1.0	0.70	0.75	適合
4	西難波町1	75	30	R4.4.12	19.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	36.0	15.8	0.8	0.64	0.70	適合
5	西難波町1	75	100	R4.4.12	19.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	35.4	15.7	0.8	0.68	0.74	適合
6	潮江2	150	170	R4.4.12	16.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	36.6	16.3	0.8	0.68	0.72	適合
7	西難波町1	75	80	R4.4.19	19.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	36.2	15.5	0.9	0.62	0.69	適合
8	西難波町1	75	90	R4.4.19	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	36.9	15.6	0.9	0.64	0.71	適合
9	西川1	200	30	R4.4.21	19.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	38.4	16.3	0.8	0.69	0.76	適合
10	西川1	200	60	R4.4.21	19.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	39.0	16.4	0.8	0.70	0.77	適合
11	武庫之荘8	100	300	R4.4.27	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	34.6	15.5	1.0	0.74	0.81	適合
12	浜2	100	120	R4.4.28	20.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	37.9	14.7	0.9	0.74	0.81	適合
13	大島2	150	140	R4.4.28	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	36.6	15.6	1.0	0.65	0.75	適合
14	大島2	200	65	R4.5.11	20.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.58	35.4	14.1	0.8	0.62	0.69	適合
15	武庫之荘8	75	300	R4.5.12	20.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	33.3	14.8	0.9	0.74	0.82	適合
16	武庫之荘8	75	150	R4.5.13	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	32.5	12.5	0.9	0.75	0.79	適合
17	戸ノ内町3	150	150	R4.5.20	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.61	35.1	14.2	0.8	0.69	0.75	適合
18	武庫之荘8	75	200	R4.5.24	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	32.9	14.3	1.0	0.71	0.77	適合
19	武庫之荘8	75	100	R4.5.24	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	32.8	15.0	0.8	0.74	0.80	適合
20	戸ノ内町3	150	120	R4.5.26	22.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	37.0	13.5	0.7	0.64	0.70	適合
21	大島2	200	35	R4.5.26	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.8	13.5	0.8	0.58	0.66	適合
22	大島2	200	30	R4.5.27	22.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	34.8	14.4	0.9	0.63	0.71	適合
23	大西町3	75	30	R4.5.27	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	34.4	14.7	0.8	0.83	0.89	適合
24	潮江1	300	230	R4.6.10	21.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.60	34.4	10.8	0.8	0.65	0.70	適合
25	南七松町2	75・100	25・185	R4.6.16	25.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	35.8	14.4	1.0	0.62	0.70	適合
26	南七松町2	75	35	R4.6.16	25.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	34.6	14.5	1.0	0.62	0.69	適合
27	南七松町2	100	90	R4.6.16	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	35.0	14.1	1.0	0.58	0.64	適合
28	南七松町2	75	100	R4.6.20	25.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.50	36.1	15.0	1.1	0.60	0.66	適合
29	東難波町5	100	90	R4.7.7	28.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	28.5	10.5	1.0	0.66	0.73	適合
30	潮江1	300	70	R4.7.15	25.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.56	32.2	9.2	0.8	0.69	0.76	適合
31	杭瀬北新町3	75	20	R4.7.19	26.7	0.05	0.5未満	異常なし	7.57	34.8	10.8	0.9	0.72	0.77	適合
32	猪名寺1	75	40	R4.7.26	29.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	32.6	10.8	0.8	0.69	0.77	適合
33	立花町3	75	35	R4.7.27	28.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	31.8	10.6	0.7	0.71	0.78	適合
34	若王寺3	50	70	R4.8.3	30.0	0.09	0.5未満	異常なし	7.63	37.8	13.1	0.7	0.54	0.60	適合
35	神田南通5	75	30	R4.8.3	32.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.57	33.8	13.9	0.8	0.58	0.66	適合
36	東園田町4	75	35	R4.8.9	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	32.8	11.4	0.8	0.69	0.74	適合
37	東難波町4	75	70	R4.8.19	28.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	22.0	4.7	0.8	0.63	0.67	適合
38	東難波町5	150	300	R4.8.19	28.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	22.8	5.0	0.9	0.48	0.57	適合
39	西川1	200	110	R4.8.23	28.7	0.03	0.5未満	異常なし	7.59	34.4	8.9	0.6	0.76	0.80	適合
40	若王寺3	50	110	R4.8.23	30.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.72	34.0	8.7	0.6	0.46	0.50	適合
41	戸ノ内町2	100	34	R4.8.24	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	34.5	8.7	0.6	0.62	0.67	適合
42	三反田町3	75	40	R4.9.1	29.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	34.6	12.9	0.9	0.70	0.76	適合
43	潮江2・3	100	130	R4.9.6	29.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	35.7	9.1	0.7	0.65	0.70	適合
44	南清水	100	30	R4.9.8	29.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	32.2	10.6	0.8	0.78	0.84	適合
45	東難波町4	100	220	R4.9.13	29.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	32.4	9.6	0.9	0.60	0.65	適合
46	大物町1	75	20	R4.9.22	27.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.55	32.6	9.9	0.6	0.66	0.71	適合
47	浜3	100	200	R4.9.27	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	31.8	8.8	0.9	0.68	0.75	適合
48	東難波町4	150	220	R4.9.28	25.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.48	30.2	9.7	0.9	0.65	0.69	適合
49	浜3	100	20	R4.9.28	26.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	33.4	9.2	0.8	0.75	0.80	適合
50	西昆陽2	100	200	R4.9.29	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	30.0	9.4	1.0	0.64	0.71	適合
51	東難波町4	75	100	R4.10.4	25.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	31.8	11.9	0.8	0.66	0.75	適合
52	東難波町4	100	50	R4.10.4	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	32.2	11.8	0.7	0.64	0.71	適合
53	西昆陽2	100	150	R4.10.5	26.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	30.3	12.4	1.0	0.64	0.70	適合
54	東難波町4	100	190	R4.10.12	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	27.2	7.7	1.0	0.68	0.75	適合
55	東難波町4	100	140	R4.10.18	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	34.8	10.4	0.9	0.57	0.64	適合

No.	住 所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判 定
56	浜3	150	200	R4.10.25	21.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	36.2	14.1	0.8	0.72	0.77	適合
57	富松町4	50	20	R4.10.25	21.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	35.5	13.7	0.8	0.68	0.76	適合
58	富松町4	50	30	R4.10.25	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	35.8	13.4	0.8	0.72	0.76	適合
59	大庄西町3	75	21	R4.11.9	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	35.4	12.7	0.8	0.68	0.75	適合
60	浜3	100	40	R4.11.15	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	37.0	15.0	0.7	0.79	0.85	適合
61	常吉2	150	370	R4.11.24	16.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	34.1	13.3	1.0	0.64	0.72	適合
62	東難波町4	100	210	R4.11.25	16.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	35.9	13.7	1.0	0.72	0.80	適合
63	浜3	100	200	R4.11.25	18.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	36.0	13.7	1.0	0.75	0.80	適合
64	下坂部3	100	93	R4.11.28	17.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	36.8	13.6	0.7	0.68	0.73	適合
65	武庫元町2	100	70	R4.12.1	16.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.51	31.0	9.9	0.9	0.61	0.67	適合
66	下坂部3	100	120	R4.12.2	16.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	37.0	14.3	0.7	0.70	0.75	適合
67	額田町	150	80	R4.12.2	16.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	36.4	13.0	0.7	0.71	0.77	適合
68	下坂部3	75	70	R4.12.9	14.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	37.0	13.9	0.7	0.71	0.76	適合
69	下坂部3	75	50	R4.12.12	14.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	36.0	13.8	0.7	0.69	0.76	適合
70	田能3	50	16	R4.12.12	14.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	37.0	14.5	0.9	0.75	0.81	適合
71	下坂部3	75	50	R4.12.13	15.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	36.1	14.6	0.7	0.71	0.78	適合
72	額田町	150	110	R4.12.14	14.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	36.8	14.7	0.8	0.69	0.74	適合
73	武庫元町1	150	280	R5.1.10	9.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	34.0	14.3	0.9	0.65	0.72	適合
74	下坂部3	100	170	R5.1.11	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	36.6	14.8	0.7	0.75	0.79	適合
75	塚口本町3	100	180	R5.1.20	8.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.54	37.1	16.0	0.9	0.78	0.84	適合
76	額田町	150	110	R5.1.27	9.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	35.8	14.9	0.8	0.82	0.84	適合
77	塚口本町2	150	120	R5.1.27	8.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	35.5	16.1	0.9	0.85	0.87	適合
78	塚口本町2	150	160	R5.1.27	8.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	36.4	15.8	0.9	0.82	0.87	適合
79	額田町	150	52	R5.1.31	8.0	0.07	0.5未満	異常なし	7.55	35.7	17.0	0.6	0.74	0.80	適合
80	大島2	150	260	R5.2.10	9.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.59	35.3	17.4	0.9	0.63	0.72	適合
81	神崎町	150	360	R5.2.14	9.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	36.0	17.0	0.5	0.79	0.83	適合
82	元浜町4	200	45	R5.3.16	15.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	36.8	15.2	1.0	0.62	0.66	適合
83	塚口本町2	150	300	R5.3.17	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	37.4	16.8	0.9	0.77	0.82	適合
84	西難波町5	100	20	R5.3.22	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	36.1	15.7	0.8	0.68	0.74	適合
85	次屋1	100	300	R5.3.23	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.46	35.4	15.0	0.5	0.75	0.80	適合
86	次屋1	100	300	R5.3.23	15.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.50	36.7	14.8	0.5	0.80	0.84	適合
87	南武庫之荘8	75	31	R5.3.24	15.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.55	34.4	16.9	0.7	0.68	0.76	適合
88	久々知3	150	110	R5.3.27	15.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	35.8	15.2	0.8	0.66	0.73	適合
89	神崎町	200	300	R5.3.31	17.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.58	34.5	12.9	0.6	0.70	0.75	適合

2) 耐震性緊急貯水槽の検査

No.	場所	採水日	採水時間	水温	濁度	色度	臭気・味	pH値	アルカリ度	塩化物イオン	有機物(TOC)	遊離残留塩素	残留塩素	判定
				(°C)	(度)	(度)			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	武庫南小学校	R4.8.22	10:55	27.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	25.0	8.5	0.8	0.42	0.50	適合
2	常陽中学校	R4.9.26	9:10	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	28.8	9.6	0.9	0.70	0.77	適合
3	尼崎北小学校	R4.9.26	10:20	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	30.2	9.4	0.9	0.51	0.57	適合
4	武庫南小学校	R4.9.26	13:20	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.59	28.1	9.3	0.8	0.53	0.58	適合
5	大島小学校	R4.9.26	14:05	24.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	31.1	9.2	0.8	0.70	0.75	適合
6	潮江緑遊公園	R4.9.26	15:20	26.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	32.0	9.4	0.8	0.56	0.64	適合
7	常陽中学校	R5.3.6	9:50	6.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	35.5	15.8	0.8	0.70	0.76	適合
8	尼崎北小学校	R5.3.6	10:55	6.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	34.4	16.2	0.9	0.62	0.68	適合
9	武庫南小学校	R5.3.6	14:00	7.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	32.6	16.0	0.7	0.65	0.71	適合
10	大島北小学校	R5.3.6	15:00	6.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	35.4	15.6	0.8	0.76	0.84	適合
11	潮江緑遊公園	R5.3.8	10:00	7.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.59	34.2	15.5	0.6	0.74	0.80	適合

3) ブロック化等の工事に伴う水質調査

No.	工事場所	採水日	水温	濁度	色度	臭気・味	pH値	アルカリ度	塩化物イオン	有機物(TOC)	遊離残留塩素	残留塩素	判定
			(°C)	(度)	(度)			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	D3エリアブロック化(作業後1ヵ月)	R4.4.14	18.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.60	36.6	16.0	0.8	0.52	0.60	適合
2	B3エリアブロック化(作業前)	R4.12.14	13.0	0.16	0.5未満	異常なし	7.53	36.8	15.0	0.9	0.71	0.78	適合
3	B3エリアブロック化(作業1週間後)	R4.12.27	10.1	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	36.8	14.2	0.9	0.68	0.75	適合
4	B3エリアブロック化(作業3週間後)	R5.1.11	11.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	36.4	14.7	0.9	0.72	0.79	適合
5	B3エリアブロック化(作業4週間後)	R5.1.19	10.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	36.2	14.7	0.9	0.65	0.71	適合

(2) 水質検査請求に伴う検査

(2) 水質検査請求に伴う検査

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
1	武庫之荘東1	鉛	R4.4.4	15.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	14.7	0.7	0.69	0.77			0.001未満	適合
2	武庫之荘2	鉛	R4.4.4	14.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	14.7	0.8	0.80	0.85			0.001未満	適合
3	武庫之荘5	鉛	R4.4.4	14.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	15.1	0.8	0.75	0.82			0.002	適合
4	武庫之荘2	鉛	R4.4.4	14.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	14.8	0.8	0.79	0.84			0.001未満	適合
5	武庫之荘5	鉛	R4.4.5	15.0	0.08	0.5未満	異常なし	7.48	14.7	0.9	0.83	0.86			0.001未満	適合
6	武庫之荘5	鉛	R4.4.5	15.9	0.04	0.5未満	異常なし	7.47	15.2	0.8	0.79	0.83			0.001未満	適合
7	武庫之荘2	鉛	R4.4.5	15.0	0.09	0.5未満	異常なし	7.54	14.9	0.8	0.73	0.79			0.001未満	適合
8	武庫町4	鉛	R4.4.6	15.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.44	15.5	0.8	0.73	0.78			0.001未満	適合
9	武庫之荘6	鉛	R4.4.6	15.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	15.6	0.8	0.75	0.81			0.001未満	適合
10	武庫之荘5	鉛	R4.4.6	15.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	16.1	0.8	0.77	0.82			0.001未満	適合
11	武庫之荘5	鉛	R4.4.7	15.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	15.8	0.9	0.81	0.87			0.001未満	適合
12	武庫之荘9	鉛	R4.4.7	16.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	15.1	0.8	0.79	0.84			0.001未満	適合
13	武庫之荘5	鉛	R4.4.8	16.6	0.06	0.5未満	異常なし	7.49	16.3	0.8	0.83	0.89			0.001未満	適合
14	武庫之荘5	鉛	R4.4.8	16.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.45	15.0	0.8	0.82	0.89			0.001未満	適合
15	立花町2	鉛	R4.4.8	16.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.63	14.0	0.8	0.78	0.80			0.001未満	適合
16	武庫之荘5	鉛	R4.4.14	19.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	16.0	0.8	0.72	0.76			0.001未満	適合
17	武庫之荘本町3	鉛	R4.4.14	21.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.59	15.9	0.8	0.50	0.57			0.001未満	適合
18	武庫之荘8	鉛	R4.4.12	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	15.6	0.8	0.75	0.84			0.001未満	適合
19	武庫之荘5	鉛	R4.4.15	19.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	16.3	0.9	0.81	0.86			0.001	適合
20	武庫之荘本町2	鉛	R4.4.15	19.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	16.4	0.9	0.82	0.87			0.001未満	適合
21	武庫之荘2	鉛	R4.4.15	19.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	15.6	0.8	0.77	0.84			0.001未満	適合
22	武庫之荘4	鉛	R4.4.15	19.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.59	15.6	0.9	0.76	0.83			0.001	適合
23	武庫豊町2	鉛	R4.4.18	19.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	15.2	0.8	0.72	0.77			0.003	適合
24	大庄北4	水質不安	R4.4.22	19.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	16.5	0.8	0.73	0.78				適合
25	大庄北4	水質不安	R4.4.22	19.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	16.4	0.8	0.73	0.78				適合
26	東七松町1	水質不安	R4.4.28	21.2	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	14.1	0.9	0.66	0.72				適合
27	武庫之荘9	鉛	R4.4.26	19.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	16.5	0.9	0.73	0.80			0.001未満	適合
28	武庫之荘6	鉛	R4.4.27	20.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.55	15.9	0.8	0.77	0.84			0.01	適合
29	武庫之荘本町3	鉛	R4.4.27	20.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	15.9	0.8	0.75	0.81			0.001未満	適合
30	西難波町2	鉛	R4.5.10	21.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	13.0	0.9	0.67	0.73			0.002	適合
31	南塚口町2	異物	R4.5.12	22.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	14.2	0.8	0.70	0.75				適合
32	水堂町2	異臭味	R4.5.20	22.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.74	14.4	0.8	0.54	0.60				適合
33	東園田町3	水質不安	R4.5.24	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	14.8	0.8	0.66	0.69				適合
34	若王寺2	異臭味	R4.6.2	24.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	14.0	0.8	0.71	0.77				適合
35	若王寺2	異臭味	R4.6.2	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	13.9	0.8	0.70	0.78				適合
36	武庫の里1	鉛	R4.6.1	23.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	14.5	0.9	0.75	0.82			0.001	適合
37	武庫町2	鉛	R4.6.1	24.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	14.4	0.8	0.72	0.79			0.002	適合
38	武庫の里2-	鉛	R4.6.1	23.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	14.4	0.9	0.76	0.81			0.003	適合
39	武庫元町2-	鉛	R4.6.2	23.4	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	14.2	0.9	0.76	0.85			0.001未満	適合
40	武庫町1-	鉛	R4.6.2	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	14.6	0.9	0.58	0.63			0.001未満	適合
41	武庫之荘東2-	鉛	R4.6.2	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	14.2	0.9	0.76	0.82			0.001未満	適合
42	武庫町1-	鉛	R4.6.3	25.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.61	13.9	0.8	0.72	0.76			0.001未満	適合
43	武庫町1-	鉛	R4.6.3	25.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	13.7	0.9	0.71	0.76			0.004	適合
44	武庫町1-	鉛	R4.6.3	24.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.57	13.4	0.9	0.74	0.80			0.001未満	適合
45	武庫町1-	鉛	R4.6.6	25.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.59	13.3	0.9	0.65	0.72			0.001未満	適合
46	武庫町3-	鉛	R4.6.6	24.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.60	13.3	0.8	0.53	0.60			0.003	適合
47	武庫元町2	鉛	R4.6.7	23.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	11.2	0.9	0.72	0.78			0.001未満	適合
48	武庫町1	鉛	R4.6.8	24.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	10.6	0.8	0.70	0.76			0.001未満	適合
49	武庫町1	鉛	R4.6.8	24.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.60	10.6	0.9	0.62	0.67			0.005	適合
50	武庫町3	鉛	R4.6.8	25.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	10.6	0.8	0.60	0.65			0.001	適合
51	武庫之荘7	鉛	R4.6.9	23.1	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	11.1	0.9	0.73	0.79			0.003	適合
52	武庫町2	鉛	R4.6.13	24.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.66	12.8	0.8	0.64	0.67			0.002	適合
53	武庫元町1	鉛	R4.6.13	24.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.61	13.0	0.8	0.74	0.80			0.001未満	適合
54	武庫元町1	鉛	R4.6.17	25.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	12.6	0.9	0.57	0.62			0.001未満	適合
55	武庫町1	鉛	R4.6.17	24.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	12.3	1.0	0.70	0.76			0.001未満	適合
56	武庫町1	鉛	R4.6.17	23.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	12.1	0.9	0.72	0.77			0.001未満	適合
57	立花町4	鉛	R4.6.17	23.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	12.4	0.9	0.78	0.80			0.001	適合
58	立花町4	鉛	R4.6.17	23.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.62	12.5	1.0	0.80	0.84			0.002	適合
59	七松町2	異物	R4.6.20	24.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.61	14.8	0.9	0.72	0.78				適合
60	武庫元町3	鉛	R4.6.21	24.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	16.2	1.0	0.70	0.75			0.002	適合

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
61	武庫町3	鉛	R4.6.21	25.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.60	15.7	1.0	0.62	0.69			0.004	適合
62	塚口本町2	異臭味	R4.6.24	26.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	9.9	1.0	0.71	0.76				適合
63	武庫之荘9	鉛	R4.6.28	29.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	12.7	0.9	0.72	0.79			0.001未満	適合
64	武庫町2	鉛	R4.6.29	27.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	13.5	0.9	0.53	0.60			0.001未満	適合
65	長洲東通3	異臭味	R4.6.29	27.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	12.6	0.8	0.69	0.73				適合
66	潮江1	水質不安	R4.6.30	28.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.55	13.4	0.8	0.62	0.65				適合
67	武庫町3	鉛	R4.7.6	27.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	11.3	0.9	0.68	0.76			0.002	適合
68	東園田町5	水質不安	R4.7.6	28.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	10.8	0.8	0.68	0.72				適合
69	富松町2	鉛	R4.7.21	27.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	9.6	0.7	0.72	0.78			0.001未満	適合
70	富松町2	鉛	R4.7.21	27.3	0.07	0.5未満	異常なし	7.50	8.3	0.7	0.78	0.83			0.008	適合
71	南武庫之荘3	鉛	R4.7.21	27.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	8.6	0.7	0.77	0.82			0.001未満	適合
72	富松町2	鉛	R4.7.22	27.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	10.0	0.7	0.79	0.85			0.001未満	適合
73	富松町2	鉛	R4.7.25	28.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.59	10.1	0.7	0.74	0.77			0.001未満	適合
74	富松町1	鉛	R4.7.25	29.1	0.05	0.5未満	異常なし	7.52	10.7	0.7	0.76	0.80			0.003	適合
75	武庫町2	鉛	R4.7.26	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	10.8	0.7	0.72	0.81			0.001未満	適合
76	南武庫之荘1	鉛	R4.7.29	30.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	13.1	0.8	0.69	0.76			0.003	適合
77	南武庫之荘2	鉛	R4.8.1	30.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	13.4	0.8	0.67	0.74			0.001未満	適合
78	富松町2	鉛	R4.8.2	30.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	13.8	0.8	0.76	0.83			0.008	適合
79	西大物町	異臭味	R4.8.4	31.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	13.2	0.7	0.39	0.45				適合
80	武庫之荘8	異臭味	R4.8.4	31.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	13.9	0.9	0.71	0.78				適合
81	東難波町4	水質不安	R4.8.10	33.6	0.19	0.6	異常なし	7.77	12.0	0.8	0.08	0.13				不適合
82	富松町2	鉛	R4.8.10	31.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	12.0	0.8	0.66	0.73			0.001	適合
83	立花町4	鉛	R4.8.12	31.4	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	12.4	0.7	0.71	0.76			0.002	適合
84	南七松町1	鉛	R4.8.12	31.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	12.8	0.7	0.63	0.70			0.001未満	適合
85	富松町3	鉛	R4.8.16	30.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	12.4	0.8	0.73	0.79			0.001未満	適合
86	富松町3	鉛	R4.8.17	30.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	12.1	0.8	0.75	0.80			0.001未満	適合
87	富松町4	鉛	R4.8.16	30.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	12.8	0.8	0.72	0.77			0.001未満	適合
88	南武庫之荘9	鉛	R4.8.19	29.1	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	5.6	0.7	0.65	0.70			0.001未満	適合
89	南武庫之荘6	鉛	R4.8.19	29.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	6.1	0.8	0.69	0.76			0.007	適合
90	田能5	水質不安	R4.8.23	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	8.4	0.7	0.76	0.81				適合
91	東難波町2	異臭味	R4.8.22	31.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.63	9.9	0.7	0.46	0.51				適合
92	猪名寺1	異臭味	R4.8.24	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	9.6	0.7	0.82	0.87				適合
93	猪名寺1	異臭味	R4.8.24	30.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	10.1	0.7	0.81	0.86				適合
94	富松町4	鉛	R4.8.22	30.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.64	9.0	0.7	0.61	0.68			0.001未満	適合
95	富松町4	鉛	R4.8.23	29.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	9.2	0.7	0.73	0.74			0.002	適合
96	富松町4	鉛	R4.8.23	29.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	9.6	0.7	0.72	0.78			0.002	適合
97	南武庫之荘2	鉛	R4.8.24	29.3	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	9.6	0.7	0.75	0.80			0.002	適合
98	南武庫之荘9	鉛	R4.8.24	29.3	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	10.0	0.7	0.63	0.68			0.001未満	適合
99	昭和通5	異臭味	R4.8.29	30.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	10.9	0.7	0.60	0.65				適合
100	南武庫之荘8	鉛	R4.8.30	30.4	0.03	0.5未満	異常なし	7.67	11.7	0.8	0.63	0.68			0.001	適合
101	富松町3	鉛	R4.8.30	29.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	11.4	0.7	0.70	0.76			0.001	適合
102	富松町1	鉛	R4.9.1	28.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	13.3	0.8	0.79	0.86			0.004	適合
103	南武庫之荘11	鉛	R4.9.1	30.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.58	13.7	0.8	0.59	0.66			0.001未満	適合
104	大島2	水質不安	R4.9.8	30.1	0.04	0.5	異常なし	8.00	10.2	0.8	0.35	0.43				適合
105	大島2	水質不安	R4.9.8	29.8	0.1	0.7	異常なし	7.87	10.5	0.8	0.52	0.64				適合
106	立花町3	鉛	R4.9.15	29.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	10.8	0.8	0.72	0.78			0.001未満	適合
107	西難波町5	鉛	R4.9.15	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	10.8	0.8	0.48	0.54			0.004	適合
108	神崎町1	異臭味	R4.9.15	29.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	10.7	0.7	0.79	0.84				適合
109	常光寺2	水質不安	R4.9.15	30.1	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	10.4	0.7	0.79	0.80				適合
110	食満6	異物	R4.9.22	26.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	9.3	0.7	0.81	0.85				適合
111	富松町4	鉛	R4.9.26	26.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	8.9	0.8	0.66	0.72			0.001未満	適合
112	南武庫之荘3	鉛	R4.9.27	26.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.51	9.5	0.7	0.71	0.77			0.001未満	適合
113	元浜町2	水質不安	R4.10.4	23.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	12.5	0.7	0.40	0.43				適合
114	富松町4	鉛	R4.10.3	27.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	11.2	0.7	0.68	0.73			0.001未満	適合
115	富松町3	鉛	R4.10.17	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	11.3	-	0.79	0.83			0.001未満	適合
116	南武庫之荘3	鉛	R4.10.17	23.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	10.6	-	0.66	0.68			0.001未満	適合
117	上ノ島町2	鉛	R4.10.19	22.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.60	10.8	-	0.67	0.73			0.001未満	適合
118	上ノ島町2	鉛	R4.10.19	22.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	11.5	-	0.71	0.78			0.001未満	適合
119	上ノ島町2	鉛	R4.10.19	22.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	11.2	-	0.71	0.76			0.003	適合
120	上ノ島町2	鉛	R4.10.20	22.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	11.8	0.7	0.65	0.70			0.007	適合

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
121	上ノ島町2	鉛	R4.10.20	22.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	11.9	0.7	0.73	0.77			0.001未満	適合
122	富松町2	鉛	R4.10.20	21.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	11.9	0.7	0.78	0.81			0.001	適合
123	上ノ島町1	鉛	R4.10.21	21.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	12.1	0.7	0.76	0.82			0.001未満	適合
124	上ノ島町3	鉛	R4.10.25	21.4	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	14.0	0.7	0.78	0.83			0.001未満	適合
125	上ノ島町2	鉛	R4.10.25	21.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	13.8	0.7	0.69	0.75			0.001未満	適合
126	上ノ島町2	鉛	R4.10.25	20.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	13.5	0.7	0.63	0.68			0.002	適合
127	田能2	異臭味	R4.10.28	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	13.4	0.7	0.81	0.84				適合
128	水堂町1	鉛	R4.10.28	21.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	13.3	0.7	0.73	0.78			0.001未満	適合
129	上ノ島町2	鉛	R4.10.28	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	13.4	0.7	0.68	0.72			0.001未満	適合
130	上ノ島町2	鉛	R4.11.1	19.7	0.06	0.5未満	異常なし	7.60	14.3	0.7	0.68	0.75			0.001未満	適合
131	水堂町1	鉛	R4.11.1	20.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.59	14.6	0.8	0.72	0.77			0.001未満	適合
132	武庫之荘東2	鉛	R4.11.1	20.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	14.4	0.7	0.73	0.77			0.001未満	適合
133	塚口町2	水質不安	R4.11.4	19.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	13.7	0.8	0.75	0.81	0.03未満			適合
134	水堂町3	鉛	R4.11.15	18.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.43	14.5	0.8	0.79	0.85			0.001未満	適合
135	常吉1	鉛	R4.11.16	18.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.48	12.6	0.8	0.72	0.77			0.001未満	適合
136	浜田町3	異物	R4.11.18	17.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.46	13.3	0.8	0.77	0.83				適合
137	大庄北4	異臭味	R4.11.22	17.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	14.0	0.9	0.70	0.76				適合
138	大庄中通1	水質不安	R4.11.24	19.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	13.2	0.8	0.53	0.60				適合
139	常松1	鉛	R4.12.1	17.4	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	10.2	0.8	0.76	0.82			0.002	適合
140	上ノ島町2	鉛	R4.12.2	16.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	10.7	0.7	0.66	0.71			0.002	適合
141	大西町3	異物	R4.12.5	14.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.35	14.2	0.9	0.81	0.86				適合
142	西昆陽1	鉛	R4.12.5	15.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	15.2	0.9	0.79	0.84			0.006	適合
143	上ノ島町1	鉛	R4.12.9	15.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	13.5	0.8	0.72	0.81			0.001未満	適合
144	上ノ島町3	鉛	R4.12.9	14.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	13.3	0.9	0.75	0.81			0.001未満	適合
145	上ノ島町3	鉛	R4.12.9	14.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	13.7	0.9	0.82	0.86			0.001未満	適合
146	武庫町1	鉛	R4.12.13	14.7	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	15.7	0.8	0.65	0.70			0.001未満	適合
147	常松1	鉛	R4.12.14	14.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	15.1	0.9	0.76	0.81			0.001未満	適合
148	塚口本町3	異臭味	R4.12.30	8.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	16.1	0.9	0.79	0.84				適合
149	北初島町	鉛	R5.1.13	10.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	15.3	0.9	0.61	0.68			0.001未満	適合
150	北大物町	鉛	R5.1.16	12.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	17.2	0.9	0.77	0.82			0.001未満	適合
151	常吉1	鉛	R5.1.16	11.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	16.7	0.9	0.80	0.84			0.001	適合
152	長洲本通1	鉛	R5.1.16	13.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.59	14.9	0.9	0.37	0.42			0.001	適合
153	長洲中通3	鉛	R5.1.17	12.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	17.4	0.9	0.54	0.61			0.001未満	適合
154	長洲中通1	鉛	R5.1.17	10.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.62	17.6	0.9	0.74	0.80			0.001未満	適合
155	長洲中通1	鉛	R5.1.17	11.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.62	17.4	0.9	0.80	0.84			0.001未満	適合
156	長洲中通2	鉛	R5.1.18	12.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	14.5	0.9	0.62	0.68			0.003	適合
157	大物町2	鉛	R5.2.8	9.9	0.03	0.5未満	異常なし	7.46	16.8	0.9	0.62	0.69			0.001未満	適合
158	東大物町2	鉛	R5.2.8	10.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	17.0	0.9	0.60	0.67			0.001未満	適合
159	武庫町2	異臭味	R5.2.13	11.5	0.08	0.5未満	異常なし	7.47	16.2	0.7	0.79	0.84				適合
160	上ノ島町1	鉛	R5.2.10	10.4	0.01	0.5未満	異常なし	7.45	17.6	0.9	0.73	0.80			0.001未満	適合
161	東大物町1	鉛	R5.2.10	10.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	17.3	0.8	0.67	0.75			0.001未満	適合
162	塚口本町2	水質不安	R5.2.16	10.7	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	15.9	0.9	0.76	0.82				適合
163	長洲中通1	鉛	R5.2.21	11.3	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	16.5	0.8	0.71	0.76			0.001未満	適合
164	御園3	異臭味	R5.3.2	12.6	0.06	0.5未満	異常なし	7.50	14.0	0.9	0.76	0.82				適合
165	常光寺2	鉛	R5.3.9	12.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	15.8	0.7	0.71	0.75			0.005	適合
166	上ノ島町1	鉛	R5.3.9	12.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	16.3	0.8	0.79	0.85			0.001未満	適合
167	御園2	色	R5.3.15	15.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.63	14.6	0.9	0.59	0.66				適合
168	常光寺1	鉛	R5.3.17	14.7	0.03	0.5未満	異常なし	7.47	15.2	0.7	0.73	0.79			0.001未満	適合
169	東浜町4	鉛	R5.3.22	17.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.49	15.5	0.8	0.80	0.85			0.001未満	適合

(3) 漏水調査における水質試験

(3) 漏水調査における水質試験

No.	場所	状況	採水日	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	トリハロメタン	塩化物イオン (mg/L)	pH値	生物	所見
1	東灘波町5	ガス工事中、道路から流水	R4.5.23	不検出	不検出	クロロホルム検出	13.3	10.90	不検出	上水道水及び工業用水でない
2	武庫元町1	マンホールから流水	R4.5.30	不検出	不検出	不検出	35.4	8.56	不検出	上水道水及び工業用水でない
3	水堂町4	水路暗渠の護岸から流水	R4.5.30	検出	検出	検出	13.5	7.46	不検出	上水道水である
4	大浜町1	側溝から流水	R4.7.21	不検出	不検出	不検出	172.5	8.22	珪藻類を少量検出	上水道水及び工業用水でない
5	七松町3	家の砂利に溜水	R4.8.1	微検出	微検出	検出	13.7	7.88	鞭毛虫類を検出	上水道水である
6	七松町3	神社から流水	R4.8.2	微検出	微検出	検出	14.6	7.08	鞭毛虫類を少量検出	上水道水である
7	武庫元町2	道路の仕切弁内から流水	R4.11.4	不検出	不検出	検出	15.5	7.64	鞭毛虫類を極々少量検出	上水道水である
8	武庫元町3	道路の仕切弁内に溜水	R4.11.14	不検出	不検出	不検出	0.0	7.38	輪虫類を少量検出	上水道水及び工業用水でない
9	鶴町	道路のクラックから流水	R5.1.6	検出	検出	検出	—	—	不検出	上水道水である
10	西昆陽1	電柱下部から流水	R5.1.13	不検出	不検出	不検出	26.1	9.51	鞭毛虫類を検出 繊毛虫類・輪虫類を少量検出	上水道水及び工業用水でない
11	大庄西町2	メーターボックス内に溜水	R5.1.17	不検出	微検出	検出	13.8	9.79	鞭毛虫類を少量検出	上水道水である
12	塚口町1	地下室の壁から流水	R5.1.24	不検出	微検出	クロロホルム検出	14.9	7.73	不検出	上水道水である